

Příloha č.01 – Seznam zařízení VO

SEZNAM ZAŘÍZENÍ VO – STOŽÁRY, SPECIFIKACE

ŽST Vysočany, podchod v km 6,533, osvětlení v podchodu

číslo stožáru	výška stožáru	provedení	umístění	směr sklopení	zdroj - svítivost	naklopení svítidla	napájecí fáze	další zařízení	zemnič	poznámka
A01	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A02	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A03	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A04	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A05	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A06	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A07	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A08	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A09	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A10	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A11	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A12	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A13	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A14	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A15	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A16	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A17	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A18	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A19	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu

SEZNAM ZAŘÍZENÍ VO – STOŽÁRY, SPECIFIKACE

ŽST Vysočany, podchod v km 6,533, osvětlení v podchodu

číslo stožáru	výška stožáru	provedení	umístění	směr sklopení	zdroj - svítivost	naklopení svítidla	napájecí fáze	další zařízení	zemnič	poznámka
A20	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A21	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A22	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A23	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A24	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A25	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A26	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A27	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A28	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A29	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A30	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
A31	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
B01	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
B02	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
B03	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
B04	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
B05	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
B06	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu

SEZNAM ZAŘÍZENÍ VO – STOŽÁRY, SPECIFIKACE

ŽST Vysočany, podchod v km 6,533, osvětlení v podchodu

číslo stožáru	výška stožáru	provedení	umístění	směr sklopení	zdroj - svítivost	naklopení svítidla	napájecí fáze	další zařízení	zemnič	poznámka
B07	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
B08	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
B09	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
B10	x	Svítilidlo LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky proveďte před betonáží
B11	x	Svítilidlo LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky proveďte před betonáží
B12	x	Svítilidlo LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky proveďte před betonáží
B13	x	Svítilidlo LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky proveďte před betonáží
B14	x	Svítilidlo LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky proveďte před betonáží
B15	x	Svítilidlo LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky proveďte před betonáží

C01	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
C02	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
C03	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
C04	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
C05	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
C06	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
C07	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
C08	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
C09	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu

SEZNAM ZAŘÍZENÍ VO – STOŽÁRY, SPECIFIKACE

ŽST Vysočany, podchod v km 6,533, osvětlení v podchodu

číslo stožáru	výška stožáru	provedení	umístění	směr sklopení	zdroj - svítivost	naklopení svítidla	napájecí fáze	další zařízení	zemnič	poznámka
C10	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
C11	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
C12	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
C13	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
C14	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
C15	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
C16	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
C17	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
C18	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží

D01	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
D02	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
D03	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
D04	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
D05	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
D06	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
D07	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
D08	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
D09	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží

SEZNAM ZAŘÍZENÍ VO – STOŽÁRY, SPECIFIKACE

ŽST Vysočany, podchod v km 6,533, osvětlení v podchodu

číslo stožáru	výška stožáru	provedení	umístění	směr sklopení	zdroj - svítivost	naklopení svítidla	napájecí fáze	další zařízení	zemnič	poznámka
D10	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
D11	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
D12	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
D13	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
D14	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
D15	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
D16	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
D17	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
E01	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E02	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E03	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E04	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E05	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E06	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E07	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E08	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E09	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E10	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu

SEZNAM ZAŘÍZENÍ VO – STOŽÁRY, SPECIFIKACE

ŽST Vysočany, podchod v km 6,533, osvětlení v podchodu

číslo stožáru	výška stožáru	provedení	umístění	směr sklopení	zdroj - svítivost	naklopení svítidla	napájecí fáze	další zařízení	zemnič	poznámka
E11	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E12	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E13	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E14	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E15	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E16	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E17	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E18	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E19	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E20	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E21	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E22	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E23	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E24	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E25	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E26	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E27	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E28	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E29	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu

SEZNAM ZAŘÍZENÍ VO – STOŽÁRY, SPECIFIKACE

ŽST Vysočany, podchod v km 6,533, osvětlení v podchodu

číslo stožáru	výška stožáru	provedení	umístění	směr sklopení	zdroj - svítivost	naklopení svítidla	napájecí fáze	další zařízení	zemnič	poznámka
E30	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E31	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E32	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
E33	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
F01	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
F02	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
F03	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
F04	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
F05	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
F06	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
F07	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
F08	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
F09	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
F10	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
F11	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
F12	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
F13	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
F14	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží

SEZNAM ZAŘÍZENÍ VO – STOŽÁRY, SPECIFIKACE

ŽST Vysočany, podchod v km 6,533, osvětlení v podchodu

číslo stožáru	výška stožáru	provedení	umístění	směr sklopení	zdroj - svítivost	naklopení svítidla	napájecí fáze	další zařízení	zemnič	poznámka
F15	x	Svítilidlo LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
G01	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
G02	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
G03	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
G04	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
G05	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
G06	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
G07	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
G08	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
G09	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
G10	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
G11	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
G12	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
G13	x	Svítilidlo LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
G14	x	Svítilidlo LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
G15	x	Svítilidlo LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
G16	x	Svítilidlo LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
G17	x	Svítilidlo LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží

SEZNAM ZAŘÍZENÍ VO – STOŽÁRY, SPECIFIKACE

ŽST Vysočany, podchod v km 6,533, osvětlení v podchodu

číslo stožáru	výška stožáru	provedení	umístění	směr sklopení	zdroj - svítivost	naklopení svítidla	napájecí fáze	další zařízení	zemnič	poznámka
G18	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží

H01	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H02	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H03	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H04	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H05	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H06	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H07	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H08	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H09	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H10	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H11	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H12	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H13	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H14	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H15	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H16	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
H17	x	Svítilno LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží

SEZNAM ZAŘÍZENÍ VO – STOŽÁRY, SPECIFIKACE

ŽST Vysočany, podchod v km 6,533, osvětlení v podchodu

číslo stožáru	výška stožáru	provedení	umístění	směr sklopení	zdroj - svítivost	naklopení svítidla	napájecí fáze	další zařízení	zemnič	poznámka
J01	x	Svítilidlo LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
J02	x	Svítilidlo LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
J03	x	Svítilidlo LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
J04	x	Svítilidlo LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
J05	x	Svítilidlo LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
J06	x	Svítilidlo LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
J07	x	Svítilidlo LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
J08	x	Svítilidlo LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
J09	x	Svítilidlo LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
J10	x	Svítilidlo LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
J11	x	Svítilidlo LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
J12	x	Svítilidlo LEDkové přisazené bodové, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod hlavní tubus	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 5000 - 7100lm	0°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
K01	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
K02	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
L01	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
L02	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
L03	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
L04	x	Svítilidlo LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu

SEZNAM ZAŘÍZENÍ VO – STOŽÁRY, SPECIFIKACE

ŽST Vysočany, podchod v km 6,533, osvětlení v podchodu

číslo stožáru	výška stožáru	provedení	umístění	směr sklopení	zdroj - svítivost	naklopení svítidla	napájecí fáze	další zařízení	zemnič	poznámka
L05	x	Svítilno LEDkové zapuštěné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 1250 - 1450lm	0°	dle fázování	x	x	montáž do podhledu
L06	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
L07	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
L08	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
L09	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
L10	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
L11	x	Svítilno LEDkové do niky, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	podchod výstup na nástupiště	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky provedte před betonáží
M01	x	Svítilno LEDkové nástěnné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	stávající podchod , nepřístupný	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky a kabelizaci provedte před finální omítkou
M02	x	Svítilno LEDkové nástěnné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	stávající podchod , nepřístupný	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky a kabelizaci provedte před finální omítkou
M03	x	Svítilno LEDkové nástěnné, antivandal, třída II, IP64, IK10, 230V AC	stávající podchod , nepřístupný	x	Předřadník elektronický 220-240V/50-60Hz, 40W, 3500 - 3850lm	90°	dle fázování	x	x	chráničky a kabelizaci provedte před finální omítkou

Poznámka : Elektroinstalace v podchodu je připojena v síti TT