


prvek: <b>MASKARON</b>		číslo: <b>1N.288</b>
počet ks: 1		
popis: Maska pod kordónovou římsou v klenáku okna. Maska je alegorií některého světového města. Maskaron má nevýrazný obličej s delšími vlasy a splétanými copy. Na hlavě má maska korunku. Maskaron je podložen rostlinnými pletenci. Maska je vymodelována podle dochovaných Fantových návrhů, od kterých se ale realizace velmi vzdálila. Masku provedl Alois Folkman a dekorátorská firma Metoděj Kocourek, Čepek a Reinár		
umístění: západní fasáda budovy B	památkové hodnocení: původní umělecká práce z doby výstavby objektu	
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 2620 mm (mezi triglify) Výška prvku: 1160 mm Vysoká profilace: viz foto	materiál: štuk	
nátěr: světlý okr, nátěr fasády		
stav: Stav maskaronu je havarijní. Podkladní vrstvy jsou nesoudržné a odstupující od sebe. Na prvku proběhl neodborný zásah s cílem zajistit okraje opadávajících částí. Listová výzdoba kolem maskaronu je opadaná. Na horních hranách je značný nános holubiho trusu. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.		
<b>NÁVRH:</b> Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat maskaron podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.		
		
maskaron v klenáku okna		



maskaron v klenáku okna  
stav z roku 2004



maskaron v klenáku okna stav z roku 2017