

prvek: OKNO		číslo: 2N.012 A-H
počet ks: 8 ks sdružených oken		
popis: dřevěné dvojité dvoukřídlé špaletové dovnitř otvíravé okno osazené za špaletu dvojice sdružených oken oddělena meziokenním pilířem s bosáží, v interiéru s deštěním, sdružená okna mají průběžný dřevěný parapet a průběžné deštění parapetního pole s úzkými obdélnými profilovanými kazetovými výplněmi s vystupujícími středy ve spodní části okenních otvorů mříž tvořená čtveřicí vlnovitě zprohýbaných prutů, které jsou spojeny čtyřmi kruhy		
umístění: jižní strana západního průčelí – budova E	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby; kvalitní truhlářská a zámečnická práce	
rozměry: šířka: 1220 mm výška: 1730 mm	materiál: měkké dřevo	
nátěr: vnější strana vnějších křídel natřena hnědou barvou, zbývající část oken natřena smetanovou barvou		
detaily: mosazné okenní kličky, zapuštěné bambulkové závěsy, mříže, deštění parapetních polí		
NÁVRH: repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, v případě nutnosti provést přesné kopie vč. technologie výroby a použitého materiálu, použít původní kličky a závěsy; zachovat a renovovat mříže vč. návratu k původní barevnosti; Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/118.		



pohled z exteriéru



pohled z interiéru



vnější líc dvevního křídla



vnitřní líc dvevního křídla



celkový pohled z exteriéru