

prvek: <b>ŠTUKOVÝ PRVEK</b>		číslo: <b>5N.004</b>
počet ks: 1 ks		
popis: štukový zdobný prvek v místě klenáku znázorňující lokomotivu v čelním pohledu		
umístění: horní část rizalitu jižního průčelí budovy E, nad vitrážovými okny	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo, originál	
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 470 mm Výška prvku: 1020 mm Nízká profilace: viz foto	materiál: štuková omítka	
nátěr: smetanový nátěr shodný s fasádou		
stav: Stav štukového prvku je celkem dobrý. Podkladní vrstvy jsou částečně nesoudržné a odstupují od sebe. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.		

#### NÁVRH:

Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat prvek podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.



štukový prvek – celkový pohled



Celkový pohled v roce 2017