


prvek: <b>OKNO</b>		číslo: <b>4N.028 A-C</b>
počet ks: 3 ks		
popis: dřevěné dvojité špaletové tříkřídlé okno, s poutcem v horní třetině, dovnitř otevíravé, osazené ve špaletě, okno je rámováno dřevěným deštěním, na horních koncích svislých částí deštění volutové konzolky s kapkami; parapetní pole pod dřevěným parapetem jsou deštěná rámovou konstrukcí s kazetovými výplněmi – pět shodně velkých obdélných kazet na výšku okna mají původní mosazené kliky a zapuštěné závěsy		
umístění: východní průčelí budovy A – místnosti A427, A428, A429	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, velmi kvalitní truhlářská práce	
rozměry: šířka: 1580 mm výška: 2740 mm	materiál: měkké dřevo, sklo	
nátěr: vnější část vnějšího rámu a křídel má nátěr hnědou barvou, vnitřní strana okna nátěr smetanový		
detaily: původní mosazné kliky, původní zapuštěné bambulkové závěsy		
<b>NÁVRH:</b> repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kliky, závěsy, zasklení (je-li historické), doplnit případně chybějící části deštění; obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou klíčků natřít i kování – viz stávající stav Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/118.		



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z exteriéru



okenní klička



celkový pohled z interiéru