

prvek: <b>OKNO</b>		číslo: <b>4N.037 A-E</b>
počet ks: 5 ks		
popis: dřevěné dvojité špaletové tříkřídle okno, s poutcem v horní třetině, dovnitř otevíravé, osazené ve špaletě okno je rámováno dřevěným deštěním, na horních koncích svislých částí deštění volutové konzolky s kapkami, nad nimi pilastry nesoucí přímou nadokenní římsu; parapetní pole pod dřevěným parapetem jsou deštěná rámovou konstrukcí s kazetovými výplněmi – pět shodně velkých obdélných kazet na výšku		
umístění: východní a jižní průčelí budovy A – místnosti A412, A413, A432, A431, A430	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, velmi kvalitní truhlářská práce	
rozměry: šířka: 1580 mm výška: 2760 mm	materiál: měkké dřevo, sklo	
nátěr: vnější část vnějšího rámu a křídel má nátěr hnědou barvou, vnitřní strana okna nátěr smetanový		
details: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy		
<b>NÁVRH:</b> repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), doplnit případně chybějící části deštění; obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav odstranit nepůvodní mříže Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/118.		



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z exteriéru