

prvek: SVĚTLÍK		číslo: ST.08	
počet ks: 1			
popis: Zastřešení světlíku je provedeno z kovové konstrukce, zasklené drátosklem. Sklo je zaskleno do kytu. Dělení ploch je provedeno L a T profily. Větrací otvory jsou zakryty pletivem. Na střeše světlíku jsou ve spodní a v horní části provedeny pojezdové lišty, na kterých je umístěn žebřík na kolečkách. Žebřík sloužil k mytí zasklení. Dnes není funkční. Ve spodní části jsou větrací lamely.			
umístění: Na střeše budovy A		památkové hodnocení: Původní prvek z doby výstavby objektu, technické zařízení objektu	
rozměry: Délka: 9500 mm Šířka 6200 mm Výška 3850 mm		materiál: Kov, sklo	
nátěr: několik vrstev černých a šedých nátěrů			
stav: Povrch natřen novodobým nátěrem. Nátěr je poškozen a vypráskává. Ve spodní části, v kotvení je světlík napaden korozí. Zasklení je popraskané. Nefunkční lávka i lamely.			

NÁVRH:

Nutno restaurovat restaurátorem s licenci Ministerstva kultury ČR. Světlík bude částečně demontován a odvezen do restaurátorské dílny, kde bude očištěn od novodobých nátěrů a nečistot. Budou doplněny chybějící části. Bude provedena nová povrchová úprava s krycím nátěrem. Odstín bude shodný jako u kovových prvků na části C.



pohled na světlík od jihu



pohled na světlík od východu perónu