

prvek: MŘÍŽE V OKNECH		číslo: 2N.046 A-C
počet ks: 3		
popis: Mříž v oknech. Ve spodní části okna je původní zábradlí, tvořeno mírně zvlněnými pěti pásy, dělenými mezi sebou kolečky.		
umístění: západní fasáda věže budovy E	památkové hodnocení:	původní výtvarný prvek z doby výstavby objektu
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 710 mm Výška prvku: 1450 mm	materiál:	kov
nátěr: Hnědý novodobý nátěr		
stav: Povrch natřen novodobým nátěrem. Nátěr je poškozen a vypráskává. Ve spodní části, v kotvení je mříž napadena korozí.		

NÁVRH:
Původní zábradlí restaurovat. Provést restaurátorský průzkum barevnosti zábradlí. Podle výsledů průzkumu bude zábradlí znovu barevně pojednáno. Zábradlí bude demontováno a odvezeno do restaurátorské dílny, kde bude očištěno od novodobých nátěrů a nečistot. Budou doplněny chybějící části. Bude provedena nová povrchová úprava s krycím nátěrem, v zeleném odstínu. Odstín bude shodný jako u kovových prvků na části C. Mříž odstranit. Zábradlí – viz technologický postup TP/110.



pohled na mříže v oknech