

prvek: **OKNO S MŘÍŽÍ**

číslo: **1S.011 A-C**

počet ks: 3

popis: Novodobě upravený okenní otvor – zasklení luxfery.

umístění: Západní fasáda část D

památkové
hodnocení: Nevhodný prvek

rozměry: ~ oměřeno ve výkresu, osazovací rozměr
šířka: 2680 mm
výška: 1560 mm

materiál: Dřevo a kov

nátěr: Zbytky původních nátěrů

details:

NÁVRH:

Nahradit replikou historického okna podle vzoru 1S.004.