

prvek: OKNO		číslo: 5N.013 A,B
počet ks: 2 ks		
popis: dřevěné dvojité jednokřídlé špaletové okno, dovnitř otevíravé, osazené ve špaletě, okenní křídlo je přičlí děleno na dvě shodně velké části vnitřní křídlo chybí okno má původní kličky a závěsy		
umístění: východní část jižního průčelí budovy E (místnost E546)	památkové hodnocení:	původní prvek z doby výstavby, kvalitní truhlářská práce
rozměry: šířka: 760 mm výška: 1480 mm	materiál:	měkké dřevo
nátěr: krycí nátěr bílou barvou		
details: původní okenní kličky, zapuštěné bambulkové závěsy, odrazník		

NÁVRH: repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), doplnit chybějící křídlo - přesná kopie vč. technologického postupu a použitého materiálu; obnovit původní barevnost okna, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr v kombinaci tmavě hnědá – vnější rám a křídlo, smetanová – vnitřní část okna, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav
Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.
Viz technologický postup TP/118.



celkový pohled z interiéru



okenní klička, odrazník



zapuštěné okenní závěsy