


prvek: <b>MASKARON</b>		číslo: <b>1N.299</b>
počet ks: 1		
popis: Maska pod kordónovou římsou v klenáku okna. Maska je alegorií některého světového města. Maskaron má čínský obličej s helmicí. Maskaron má podklad patrně z jinanových nebo asijských haluzí. Maska je vymodelována podle dochovaných Fantových návrhů, od kterých se ale realizace velmi vzdálila. Masku provedl Alois Folkman a dekorátorská firma Metoděj Kocourek, Čepek a Reinar		
umístění: západní fasáda budovy D	památkové hodnocení: původní umělecká práce z doby výstavby objektu	
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 2620 mm (mezi triglify) Výška prvku: 1160 mm Vysoká profilace: viz foto	materiál: štuk	
nátěr: světlý okr, nátěr fasády		
stav: Stav maskaronu je havarijní. Podkladní vrstvy jsou nesoudržné a odstupující od sebe. Listová výzdoba kolem maskaronu je opadaná. Pod římsou jsou patrné stopy zatékání a uvolnění omítek. Na horních hranách je značný nános holubího trusu. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.		
<b>NÁVRH:</b> Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat maskaron podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.		
		
maskaron v klenáku okna		



maskaron v klenáku okna  
stav v roce 2004



maskaron v klenáku okna stav v roce 2017