


prvek: <b>OKNO</b>		číslo: <b>1S.009</b>
počet ks: 1		
popis: Původní okenní otvor je zazděn. Část zazdívky je provedena ze skleněných tvárnic. V horní části prosklených tvárnic jsou tři větrací otvory.		
umístění: Severní fasády budovy A	památkové hodnocení: Nevhodný novodobý prvek.	
rozměry: ~ oměřeno ve výkresu, osazovací rozměr Šířka ostění: 1820 mm Výška pod záklenek: 2640 mm	materiál: Sklo a zazdívka s omítkou	
nátěr: Bez povrchové úpravy		
návrh: Podle budoucího využití sklepních prostorů provést novou výplň okenního otvoru. Výroba nového dřevěného dvojitého okna s nadsvětlíkem. Tvar okna bude podobný jako u okna 1S.008.  Viz technologický postup TP/118.		
		
pohled na okno z exteriéru		