

prvek: **OKNO**

číslo: **5N.042 A-E**

počet ks: 5 ks

popis: dřevěné dvojité okno, dovnitř otvíravé, osazené do špalety; vnější okno osazeno v okenním otvoru ukončeném stlačeným obloukem, vnitřní okno osazené v obdélném okenním otvoru; okno má dvě stojiny, po krajích vždy jedno křídlo příčlím dělené na dvě stejně velké části; ve středním dílu ve spodní části jedno okenní křídlo, nad ním poutcem oddělené obdélné (u vnějšího okna segmentově ukončené) druhé okenní křídlo  
okno je rámováno dřevěným deštěním, jeho svislé části vrcholí volutovými konzolkami, pod dřevěným parapetem jsou parapetní pole deštěná rámovou konstrukcí s kazetovými výplněmi  
okna mají původní mosazené klíčky a zapuštěné závěsy

umístění: východní a jižní průčelí budovy A (A519, A520, A521, A522)

památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, velmi kvalitní truhlářská práce

rozměry: šířka: 2150 mm  
výška: 2260 mm

materiál: měkké dřevo

nátěr: krycí nátěr tmavě hnědou barvou

details: původní mosazné klíčky, původní zapuštěné bambulkové závěsy

**NÁVRH:** repasovat, ponechat na původním místě, zachovat klíčky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr vnější strany vnějšího okna středně hnědý a zbývající části smetanový, s výjimkou klíček natřít i kování – viz stávající stav  
Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit fládr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.  
Viz technologický postup TP/117.



okno – celkový pohled z exteriéru



okno – celkový pohled z interiéru



celkový pohled z exteriéru