

prvek: SVĚTLÍK		číslo: ST.12	
počet ks: 1			
popis: Zastřešení světlíku je provedeno z kovové konstrukce, původně zasklené drátosklem. Kolem světlíku je provedeno mohutné oplechování.			
umístění: Na střeše budovy B		památkové hodnocení: Původní prvek z doby výstavby objektu, technické zařízení objektu. Druhotně byl světlík opraven a upraven. Vyměněné zasklení.	
rozměry: Délka: 6200 mm Šířka 9300 mm		materiál: Kov, sklo	
nátěr: několik vrstev černých, zelených a šedých nátěrů			
stav: Povrch natřen novodobým nátěrem. Nátěr je poškozen a vypráskává. Ve spodní části, v kotvení je světlík napaden korozí.			

NÁVRH:

Nutno restaurovat restaurátorem s licenci Ministerstva kultury ČR. Opravit zasklení. Světlík bude částečně demontován a odvezen do restaurátorské dílny, kde bude očištěn od novodobých nátěrů a nečistot. Budou doplněny chybějící části. Bude provedena nová povrchová úprava s krycím nátěrem. Odstín bude shodný jako u kovových prvků na části C.



pohled na světlík od západu