

prvek: ŠTUKOVÁ VÝZDOBA - TRIGLYFY		číslo: 1N.274 A-H
počet ks: 8		
popis: Pod kordónovou římsou jsou nad okny umístěny vždy dvojice triglyfů. Triglyf má tři kanely a ve spodní části pětici kapek.		
umístění: západní fasáda budovy A	památkové hodnocení: původní umělecká práce z doby výstavby objektu	
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 325 mm Výška prvku: 950 mm Nízká profilace: viz foto	materiál: štuk	
nátěr: světlý okr, nátěr fasády		
stav: Štukový prvek je celkem v dobrém stavu. Na horních hranách je značný nános holubiho trusu. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.		
návrh: Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.		
		