



prvek: <b>OKNO</b>		číslo: <b>2N.006 A,B</b>
počet ks: 2 ks		
popis: dvojité dvoukřídlé špaletové okno osazené za lícem, dovnitř otvíravé, s dřevěným parapetem a dřevěnou výplní parapetního pole (rámová konstrukce se dvěma obdélnými profilovanými kazetami) okna mají původní kličky a závěsy před oknem nepůvodní kovová mříž se svařovanými pruty		
umístění: dva okenní otvory v západní části jižního průčelí – budova E (E256, E258)	památkové hodnocení: kvalitní (zřejmě původní) součást stavby, nepůvodní jsou vnější mříže	
rozměry: šířka: 1210 mm výška: 1750 mm	materiál: měkké dřevo, kličky mosazné, závěsy asi železné	
nátěr: vnitřní část všech oken, parapety, parapetní pole se smetanovým nátěrem, vnější část vnějších křídel s hnědým nátěrem		
details: původní kličky a zapuštěné závěsy s kuličkovým ukončením		
<b>NÁVRH:</b> repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, v případě nutnosti provést přesné kopie vč. technologie výroby a použitého materiálu, použít původní kličky a závěsy; nepůvodní mříže jsou pseudovýtvárným prvkem, doporučujeme odstranit Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/116.		
		
okno – vnější část		okno – vnější část - detail