

prvek: <b>OKNO</b>		číslo: <b>5N.001 A-D</b>
počet ks: 4 ks		
popis: dřevěné dvojité dvoukřídlé špaletové okno osazené do špalety, dovnitř otvíravé; s původními zapuštěnými závěsy a kličkami v horní části okno rámováno obdélnou stuhou, na ní nasazena přímá nadokenní římsa, centrálně je nad oknem proveden vystupující štukový obdélník se třemi kapkami		
umístění: východní a západní část jižního průčelí budovy E (E547, E548, E556, 557)	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, kvalitní truhlářská práce	
rozměry: šířka: 1300 mm výška: 2050 mm	materiál: měkké dřevo	
nátěr: z vnější strany krycí nátěr hnědou barvou, z vnitřní strany bílá barva		
detaily: původní mosazné kličky, zapuštěné bambulkové závěsy		


**NÁVRH:** repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav  
zachovat beze změny rámování oken  
Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.  
Viz technologický postup TP/118.



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z interiéru