

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 31493/2019-SŽDC-GR-O8
Listů/příloh

Vyřizuje Ing. Ondřej Matoušek
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 30. května 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

**Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem:
„Oprava fasády venkovního pláště objektu Křížíkova 552/2, Praha 8“**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „zadavatel“) obdržela dne 29. 5. 2019 v 14:56:40 hod. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel formou Vysvětlení zadávací dokumentace odpovídá na tuto žádost doručenou k veřejné zakázce následovně:

Dotaz č. 1:

tímto Vás žádáme a prosíme o upřesnění rozměrů dilatačních spár. Ve VV jsou pouze uvedeny jejich délky, ale k řádnému nacenění předmětu plnění potřebujeme ještě uvést jejich šířku a hloubku.

Odpověď č. 1:

Vyjádření projektanta: průměrný rozměr dilatační spáry bude 3cm široký a 5 cm hluboký.

V Praze, dne: 30. 5. 2019



Ing. Vladimír Brzek
ředitel odboru vnitřní správy