



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 9449/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Telefon +420 972 244 738
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@szdc.cz

Datum 30. května 2019

„Výstavba haly pro mechanizaci v žst. Tábor“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, z jakého důvodu požaduje zadavatel doložení Osvědčení o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění mosty EXC3, resp. oprávnění k montáži ocelových konstrukcí třídy provádění EXC3 mostních konstrukcí?

Odpověď na dotaz č. 1:

Opravujeme znění bodu 8. 6 Další technická kvalifikace Výzvy k podání nabídky. Oprava respektuje a vychází z ustanovení Technických kvalitativních podmínek staveb celostátních drah, Kapitola 19 – Ocelové mosty a konstrukce:

8.6 Další technická kvalifikace

Dodavatel prokáže základní požadavky na způsobilost pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí (OK) takto:

Výroba OK

Výrobce konstrukčních ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro třídu provádění EXC3, které vydává Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt.

Montáž OK

Dodavatel prokazuje oprávnění k montáži ocelových konstrukcí třídy EXC3 samostatným certifikátem způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikátem s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků na provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům při montáži a TKP, kap. 19, nebo obdobným zahraničním dokumentem.

Zadavatel se omlouvá za administrativní pochybení.

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1 zadavatel neprodluhuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

V Praze dne 30. 05. 2019



Ing. Pavel Paidar

Náměstek ředitele pro techniku – oblast Praha
Stavební správa západ
Na základě pověření č. 7/2018 ze dne 6.8.2018
Správa železniční dopravní cesty,
Státní organizace