



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 9499/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová

Telefon +420 972 244 773

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 14:

Ve stavebních objektech SO 06-13-01, SO 07-13-01, SO 07-13-02, SO 11-13-01 části E.3.1 Železniční přejezdy jsou u položek nově zřizovaných přejezdových konstrukcí množství, která neodpovídají hodnotám, ke kterým se dopočítáme použitím uvedených rozměrů a kót v jednotlivých výkresových přílohách PD a popisu v TZ. Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění výpočtu jednotlivých množství do VV.

Odpověď na dotaz č. 14:

Dotaz není konkrétní. Předpokládáme, že pod pojmem VV má uchazeč na mysli poslední přílohu ve výkresové části dokumentace. Provedli jsme kontrolu s tímto výsledkem:

SO 06-13-01- nenalezli jsme rozpor

SO 07-13-01- výměra upřesněna digitálním měřením plochy v otevřené formě přílohy Půdorys, opravena příloha výkaz výměr, následně soupis prací

SO 07-13-02- výměra upřesněna digitálním měřením plochy v otevřené formě přílohy Půdorys, opravena příloha výkaz výměr, následně soupis prací

SO 11-13-01- nenalezli jsme rozpor

Sdělení zadavatele:

Na základě dodatečné koordinace s dokumentací „Libušská 632/1, Praha 20 – Horní Počernice, 193 00“, zajišťovanou PRE, a v souladu se zadávacími podmínkami Díl 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, Část 2 POKYNY PRO DODAVATELE, článek 7.3, zadavatel dodatečně mění a doplňuje zadávací dokumentaci u tohoto objektu:

SO 07-40-01 ŽST Praha Horní Počernice, stavební úpravy ve VB

- Příl. č. 119: Kabelové kanály a základy – půdorys – byly upravená pozice kabelového kanálu v místnostech 14, 15 a prostup v základech do místnosti 14, ve které je umístěna rozvodna VN PRE.

- soupis prací – upraveny p.č. 112 – 115 a doplněna p.č. 401


Přílohy:

1) SO 07-13-01_oprava2.xlsx

2) SO 07-13-02_oprava1.xlsx

- 3) SO071301_06_oprava2.pdf
- 4) SO071302_07_oprava1.pdf
- 5) SO074001_119_oprava1.pdf
- 6) SO 07-40-01_oprava1.xlsx

V Praze dne 30.05.2019



Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace