

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 9517/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Telefon +420 972 244 738
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@szdc.cz

Datum 31. května 2019

„Výstavba haly pro mechanizaci v žst. Tábor“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zasláné dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci chybí PD na VZT, včetně jakékoliv specifikace. Žádáme od zadavatele dodání specifikace VZT.

Odpověď na dotaz č. 2:

Vzduchotechnika obsahuje pouze nucený odvod výfukových plynů od kolejové mechanizace. Je popsána v DSP, část SO 01 – Technická zpráva, část E.2.1.a.4., odstavec d) – Technické vybavení. Napájení je popsáno v části E.2.10.a.1, bod 9. Ostatní napájení. Vzduchotechnika je uvedena také v Soupisu prací (výkazu výměr), SO 01-01, Díl 751 (řádek 941 a další tabulky). Vzhledem k rozsahu vzduchotechniky a stupni projektové dokumentace považujeme tento popis za dostatečný.

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 2 zadavatel neprodluhuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

V Praze dne 31. 05. 2019

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ