



Značka	Zkratka	Popis
	M	MAGNETICKÉ ČIDLO OTEVŘENÍ
	PM	DUÁLNI (PIR A MW) ČIDLO DOSAH 15m
	KL	KLÁVESNICE SYSTÉMU PZTS
	RJ	HLAVNÍ ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA VČETNÉ ZDROJE
	RJ	DIVERNÍ KONTROLER
	RJ	KONCENTRÁTOR 8 VSTUPŮ
		SERVER SYSTÉMU EKV
		SIRÉNA VNITŘNÍ (VÝSTRAŽNÉ AKUSTICKÉ ZAŘÍZENÍ)
		SIRÉNA VNĚJŠÍ S BLIKAČEM (VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ)
		ZDROJ 230/12V, 5/3/2A
	K	KAMERA INTERIÉROVÁ IP DOME
	ČT	BEZKONTAKTNÍ SNÍMAČ KARET BEZ KLÁVESNICE
		DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL
	INT	INTERKOM S KAMEROU
	Z	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK REVERZNÍ
	NVR	SERVER (ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ) CCTV
		KABELÁŽ PZTS+EKV
		KABELÁŽ PZTS+EKV V PVC TRUBCE POD OMÍTKOU/V PODLAZE V SDK PŘÍČCE
		KABELÁŽ PZTS+EKV V PVC TRUBCE TUHÉ INSTALACE NA POVRCHU/NAD PODHLEDEM

- ZNAČENÍ PZTS**
- 0.1 (elektronika HRE)
 - pořadové číslo prvku (HRE)
 - linka elektroniky HRE
 - 1.03 (elektronika DK/EXP/KL)
 - pořadové číslo prvku na lince
 - linka 1 elektroniky HRE
 - 1.03.3 (detektory)
 - pořadové číslo na prvku
 - pořadové číslo prvku na lince (EXP)
 - linka 1 elektroniky HRE
 - 1.03.Z1
 - pořadové číslo zámku na prvku
 - pořadové číslo prvku na lince (EXP)
 - linka 1 elektroniky HRE
 - 1.03.R1 (reader - čtečky karet)
 - pořadové číslo snímače karet na prvku
 - pořadové číslo prvku na lince (EXP)
 - linka 1 elektroniky HRE
 - 1.03.S9-1 (signalizace)
 - pořadové číslo signalizace
 - pořadové číslo na prvku
 - pořadové číslo prvku na lince (EXP)
 - linka 1 elektroniky HRE
 - 1.13.ZDR6-8 (zdroj)
 - pořadové číslo zdroje na prvku
 - pořadové číslo prvku na lince (EXP)
 - linka 1 elektroniky HRE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa západ Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1
-------------	---

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. ZDENĚK KRATINA
-----------------------	---	---

Zpracovatel části:	Gerkin s.r.o. Kytín 166 252 10 Mníšek pod Brdy tel.: 734 375 724 e-mail: info@gerkin.cz DIC: CZ26758288, IC: 26758288
--------------------	---

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JAN PALEČEK	ING. MARCEL PILÁT	ING. MARCEL PILÁT	ING. JAN PALEČEK

Název akce:	Číslo smlouvy:
REKONSTRUKCE BUDOVY JESENIOVA Část: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHIKA - PZTS, ACS, CCTV Název přílohy:	17-041.206
	Projektový stupeň:
	DŮR + DSP
	Datum:
	07/2017
	Číslo části:
	D.1.4.8.2
	Měřítko:
	1:100
	Počet formátů:
	4x A4
	Číslo přílohy:
	4