

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

DIPRO, spol. s r.o.
Ing. Pavla Štefanová
Modřanská 11/1387
143 00 Praha 12 - Modřany

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2019/002513

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677
M. Holan / 481 321 388

HRADEC KRÁLOVÉ
30.1.2019

Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,722 na železniční trati Smržovka – Josefův Důl

Dne 16.1.2019 jsme prostřednictvím závodu Jablonec nad Nisou obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou DIPRO, spol. s r.o. (11/2018) se jedná o rekonstrukci koleje v km 0,317 – 1,722 na železniční trati Smržovka – Josefův Důl včetně opravy stávajících propustků. Při této akci dojde k výměně kolejového roštu, rekonstrukci dvou propustků a údržbě svahů zemního tělesa. Předmětná železniční trať se nachází na levém břehu vodního toku Od Vyhličky (IDVT: 10123601) ve vzdálenosti cca 200 m od toku v úrovni ř.km 0,500 -1,240. Rekonstruovaná trať kříží bezejmenný vodní tok (IDVT: 1021863 v ř.km cca 0,150. Stávající propustek čtvercového půdorysu bude vybourán a nahrazen novým železobetonovým propustkem. Rekonstrukcí nedojde ke zmenšení průtočného profilu propustku. Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavebníkem akce je SŽDC, s.o.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1870 - Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 674537, X: 978598.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Při stavbě nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, popřípadě musí být neprodleně odstraněn na náklady stavebníka.
 - Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
 - Zahájení prací požadujeme ohlásit na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov (Lesní 200, Turnov – Daliměřice, 511 01; tel.: 481 321 388).
 - Požadujeme být přizváni po ukončení prací ke kontrole (p. Holan, tel.: 481 321 388 popř. holanm@pla.cz).

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkými vodami.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.


Povodí Labe, státní podnik

Vita Nejedlého 951/3

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

(7)



Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

Na vědomí
PL Z1 – Jablonec nad Nisou