

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 10010/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Martin Baudís  
Telefon +420 972 244 848  
Mobil +420 601 570 898  
E-mail baudism@szdc.cz

Datum 11. června 2019

## **„Výstavba PZS v km 4,260 (P6300) na trati Tábor - Bechyně“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zasláné dotazy dodavatele takto:

#### **Dotazy č. 1:**

Prosíme o upřesnění množství v rozpočtu SO 1-02 v položce č. 15 Sejmutí ornice nebo lesní půdy bez dopravy: V rozpočtu je zadán 588,00 m<sup>3</sup> a ve výkazu výměr je  $(152+240)*0,15=58,8\text{m}^3$

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Platí výpočet provedený v kolonce pod názvem položky, tedy správná hodnota je  $(152+240)*0,15=58,8\text{m}^3$ . Tato hodnota má být tedy přenesena i do kolonky „Množství“. Následná položka týkající se dopravy na vzdálenost 20 km je vypočtena správně. Hodnota 58,8m<sup>3</sup> platí pro výkaz výměr i rozpočet.

#### **Dotazy č. 2:**

Prosím o upřesnění počtu a tvaru šachet v rozpočtu SO 1-02 položka č. 55 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM – 2 ks Technická zpráva: 8.13.2. DN800, počet ks 3 Prosím o upřesnění tvaru šachty v rozpočtu SO 1-03 Položka č. 32 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM – 1 ks Technická zpráva: 9.4.2. DN800, počet ks 1

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Údajný nesoulad je způsoben dělením stavebních prací do 2 stavebních objektů SO 01-02 a SO 01-03 (cyklistický přejezd) z důvodu financování stavby. Trativod je logicky společný pro oba přejezdy. Celkově má trativod 3 šachty, z toho 2 ks (Š2, Š3) přísluší k objektu 01-02 a 1 ks (Š1) k objektu SO 01-03. Viz např. PSŘ SO 01-02, příloha č. E.1.3.5 Půdorys přejezdu. Šachty uvažujte plastové DN400.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Dodatku zadavatel neprodluhuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze změn.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ