

Naše zn. 20462/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Radka Harvanová DiS.  
Telefon 0420 972 424 433

E-mail HarvanovaR@szdc.cz

Datum 13. června 2019

**Odpověď na dotazy týkající se zadávací dokumentace na akci „Rumburk ON – oprava kanalizace“, VZ 65019084**

**Dotaz č.1:** Pozice 1 – dveře budou otvíravé dovnitř nebo ven ( nutné ohledně spoje s nadsvětlíkem ).

**Odpověď:** Otvírání ven.

**Dotaz č.2:** Pozice 2 – dveře budou otvíravé dovnitř nebo ven ( nutné ohledně spoje s nadsvětlíkem ). Sklo bude bezpečnostní nebo obyčejné?

**Odpověď:** Otvírání ven, bezpečnostní sklo.

**Dotaz č.3** Pozice 3 - dveře budou otvíravé dovnitř nebo ven ( nutné ohledně spoje s nadsvětlíkem ). Sklo bude bezpečnostní nebo obyčejné?

**Odpověď:** Otvírání ven, bezpečnostní sklo.

**Dotaz č.4** Pozice 4 - dveře budou otvíravé dovnitř nebo ven ( nutné ohledně spoje s nadsvětlíkem ). Sklo bude bezpečnostní nebo obyčejné?

**Odpověď:** Otvírání ven, bezpečnostní sklo.

**Dotaz č.5** Pozice 5 - dveře budou otvíravé dovnitř nebo ven ( nutné ohledně spoje s nadsvětlíkem )?

**Odpověď:** Otvírání ven.

**Dotaz č.6** Pozice 6 - Sklo bude bezpečnostní nebo obyčejné? PVC parapety na okna budou nebo ne?

**Odpověď:** Otvírání ven, bezpečnostní sklo, parapety vnitřní a vnější jsou obsahem zadání.

**Dotaz č.7:** Dotaz na výšky dveří, zda by nemohl být vyšší nadsvětlík tak, aby výška dveří nepřesáhla 2200mm.

**Odpověď:** Ano.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem