

## VÝPIS MATERIÁLU - ÚT KŘÍŽÍKOVÁ

Materiál	počet	jednotka
<b>Armatury</b>		
Vyvažovací ventil s vypouštěním STAD DN 15	12	ks
Vyvažovací ventil s vypouštěním STAD DN 20	17	ks
Vyvažovací ventil s vypouštěním STAD DN 25	11	ks
Uzavírací kohout kulový DN 15	14	ks
Uzavírací kohout kulový DN 20	17	ks
Uzavírací kohout kulový DN 25	11	ks
<b>Potrubí + izolace</b>		
Měděná trubka 28 x 1	350	m
Měděná trubka 22 x 1	550	m
Měděná trubka 18 x 1	510	m
Měděná trubka 15 x 1	1900	m
Upevňovací objímky dvoušroubové + šrouby, podložky, hmoždinky	1	kpl
Ostatní materiál je ponechán na specifikaci mont. firmy.	1	kpl
<b>Otopná tělesa</b>		
Ocelové deskové těleso KORADO RADIK KLASIK vč. konzole		
21 - 900/500	1	ks
22 - 600/500	4	ks
22 - 600/600	4	ks
22 - 600/700	3	ks
22 - 600/800	6	ks
22 - 600/900	15	ks
22 - 600/1000	20	ks
22 - 600/1100	10	ks
22 - 600/1200	12	ks
22 - 900/400	3	ks
22 - 900/500	7	ks
22 - 900/600	3	ks
22 - 900/800	1	ks
22 - 900/900	7	ks
22 - 900/1200	1	ks
33 - 400/1100	4	ks
33 - 400/1200	2	ks
33 - 400/1400	5	ks
33 - 500/800	1	ks
33 - 500/900	3	ks
33 - 500/1000	1	ks
33 - 500/1100	2	ks
33 - 500/1400	3	ks
33 - 600/600	2	ks
33 - 600/700	6	ks
33 - 600/800	30	ks
33 - 600/900	16	ks
33 - 600/1000	8	ks
33 - 600/1100	22	ks
33 - 600/1200	25	ks
33 - 600/1400	19	ks
33 - 600/1600	9	ks
33 - 600/1800	2	ks

33 - 600/2000	4	ks
33 - 900/500	1	ks
33 - 900/600	4	ks
33 - 900/700	2	ks
33 - 900/800	1	ks
Litinové článkové těleso VIADRUS KALOR		
900/160/3	2	ks
900/160/5	1	ks
900/160/6	1	ks
900/160/7	2	ks
900/160/8	2	ks
900/160/9	1	ks
900/160/10	3	ks
900/160/11	1	ks
900/160/12	4	ks
900/160/13	2	ks
900/160/25	1	ks
900/160/27	1	ks
Růžice 5/4" s 1/2" vnitřním závitem	21	ks
Konzole - sada WEMEFA č.3	21	ks
Radiátorová vsuvka 5/4"	21	ks
Růžice 5/4" zátka	21	ks
Stahovací klíč 5/4"	1	ks
Regulační radiátorové šroubení HEIMEIER REGULUX 1/2"	580	ks
Termostatická hlavice HEIMEIER K - stávajících 167 ks zůstane	29	ks
Termostatický ventil HEIMEIER V-EXAKT rohový 1/2"	580	ks
Ostatní materiál je ponechán na specifikaci mont. firmy.		
Demontáž	1	kpl
Montáž a doprava	1	kpl
Topná a tlaková zkouška	1	kpl
Nastavení TRV a vyvážení soustavy ÚT	1	kpl