

1		2		3		4		5		6		7		8		9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Station: TM Ostrava Svinov Version No. : 1.0 Verze č.: Device: Zařízení: Pole: AEA05 INDICATIONS INDIKACE Označní informace max. 40 pozic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><thead><tr><th colspan="6">Hierarchické zařídění</th><th colspan="6">Binární vstupy</th><th colspan="6">Dálkový přenos</th><th colspan="1">Poznámka</th></tr><tr><th colspan="6">Název pole</th><th colspan="6">zdroj informace</th><th colspan="6">cíl informace</th><th colspan="6">IEC 104 (COM TC)</th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>text hlášení</th><th>Display text</th><th></th><th>Č. funkce</th><th>Typ informace</th><th>číslo vstupu (BI)</th><th>SV signal</th><th>RS, nastavení vnější</th><th>filtrace (ms)</th><th>CFC</th><th>binární výstup - číslo</th><th>zobrazení na LED</th><th>zobrazení na displeji</th><th>CFC</th><th>MRS na objektu</th><th>události</th><th>výstrahy</th><th>IEC 61850</th><th>Okraj 3</th><th>Okraj 2</th><th>Okraj 1</th><th>Adresa</th><th>RS ED S2DC IEC 104</th><th>RS disp. ČEZ IEC 101</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>R110kV</td><td>R110kV</td><td></td><td>Uzemňovač 2QE6</td><td>2QE6 vyp</td><td></td><td></td><td>DP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>Uzemňovač 2QE6</td><td>2QE6 zap</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10000</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>Odpojovač 2Q1</td><td>2Q1 vyp</td><td></td><td></td><td>DP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>Odpojovač 2Q1</td><td>2Q1 zap</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10000</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>Odpojovač 2Q6</td><td>2Q6 vyp</td><td></td><td></td><td>DP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>Odpojovač 2Q6</td><td>2Q6 zap</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10000</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td>Vypínač 2QM1</td><td>2QM1 vyp</td><td></td><td></td><td>DP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td>Vypínač 2QM1</td><td>2QM1 zap</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td>Jistič mot.pohonu 2QE6 výpadek</td><td>POH 2QE6 zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>Stykač mot.pohonu 2QE6 zap</td><td>S1QE6 ZAP zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td>Jistič mot.pohonu 2Q1 výpadek</td><td>POH 2Q1 zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>Stykač mot.pohonu 2Q1 zap</td><td>S2Q1 ZAP zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td>Jistič mot.pohonu 2Q6 výpadek</td><td>POH 2Q6 zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td>Stykač mot.pohonu 2Q6 zap</td><td>SIQ2 ZAP zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td>Ztráta napětí 110V 2QM1</td><td>ZTR 110V 2QM1 zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td>2QM1 pokles tlaku SF6</td><td>POKL SF6 2QM1 zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td>2QM1 ztráta tlaku SF6</td><td>ZTR SF6 2QM1 zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td>Blok vypnutí</td><td>BLOK O zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td>Blok zapnutí</td><td>BLOK C zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td>Blok O-CO</td><td>BLOK O-CO zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td>Porucha pohonu 2QM1</td><td>POR POH 2QM1 zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td>2TV1 jistič vinutí výpadek</td><td>2TV1 VYP zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td>2TV2.x jistič vinutí výpadek</td><td>2TV2x VYP zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td>Jistič ovl.odpojovačů výpadek</td><td>ODPOJ VYP zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td>Jistič návěští VYP/ZAP, topení vypínače výpadek</td><td>NAV VYP zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td>Blokovací podmínky</td><td>VBP 1QM1 ZAP zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td>Blokovací podmínky</td><td>VBP 1QE6 ZAP zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td>Blokovací podmínky</td><td>VBP 1QE6 VYP zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td>Blokovací podmínky</td><td>VBP 1Q1 ZAP zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td>Blokovací podmínky</td><td>VBP 1Q1 VYP zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td>Ovládání místně</td><td>Cntrl Auth zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>49</td><td></td><td></td><td></td><td>Ovládání - režim test</td><td>ModeLocal zač / kon</td><td></td><td></td><td>SP</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td>Výpadek komunikace ochran</td><td>Fault in Switchyard zač / kon</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																Hierarchické zařídění						Binární vstupy						Dálkový přenos						Poznámka	Název pole						zdroj informace						cíl informace						IEC 104 (COM TC)											text hlášení	Display text		Č. funkce	Typ informace	číslo vstupu (BI)	SV signal	RS, nastavení vnější	filtrace (ms)	CFC	binární výstup - číslo	zobrazení na LED	zobrazení na displeji	CFC	MRS na objektu	události	výstrahy	IEC 61850	Okraj 3	Okraj 2	Okraj 1	Adresa	RS ED S2DC IEC 104	RS disp. ČEZ IEC 101		1	R110kV	R110kV		Uzemňovač 2QE6	2QE6 vyp			DP								X	X	X								X			2				Uzemňovač 2QE6	2QE6 zap							10000				X	X	X								X			3				Odpojovač 2Q1	2Q1 vyp			DP								X	X	X								X			4				Odpojovač 2Q1	2Q1 zap							10000				X	X	X								X			5				Odpojovač 2Q6	2Q6 vyp			DP								X	X	X								X			6				Odpojovač 2Q6	2Q6 zap							10000				X	X	X								X			7				Vypínač 2QM1	2QM1 vyp			DP								X	X	X								X			8				Vypínač 2QM1	2QM1 zap											X	X	X								X			9				Jistič mot.pohonu 2QE6 výpadek	POH 2QE6 zač / kon			SP								X	X	X	2							X			10				Stykač mot.pohonu 2QE6 zap	S1QE6 ZAP zač / kon			SP								X										X			11				Jistič mot.pohonu 2Q1 výpadek	POH 2Q1 zač / kon			SP								X	X	X	2							X			12				Stykač mot.pohonu 2Q1 zap	S2Q1 ZAP zač / kon			SP								X										X			13				Jistič mot.pohonu 2Q6 výpadek	POH 2Q6 zač / kon			SP								X	X	X	2							X			14				Stykač mot.pohonu 2Q6 zap	SIQ2 ZAP zač / kon			SP								X										X			15				Ztráta napětí 110V 2QM1	ZTR 110V 2QM1 zač / kon			SP								X	X	X	2							X			16				2QM1 pokles tlaku SF6	POKL SF6 2QM1 zač / kon			SP								X	X	X	2							X			17				2QM1 ztráta tlaku SF6	ZTR SF6 2QM1 zač / kon			SP								X	X	X	2							X			18				Blok vypnutí	BLOK O zač / kon			SP								X	X	X	2							X			19				Blok zapnutí	BLOK C zač / kon			SP								X	X	X	2							X			20				Blok O-CO	BLOK O-CO zač / kon			SP								X	X	X	2							X			21				Porucha pohonu 2QM1	POR POH 2QM1 zač / kon			SP								X	X	X	2							X			22				2TV1 jistič vinutí výpadek	2TV1 VYP zač / kon			SP								X	X	X	2							X			23				2TV2.x jistič vinutí výpadek	2TV2x VYP zač / kon			SP								X	X	X	2							X			24				Jistič ovl.odpojovačů výpadek	ODPOJ VYP zač / kon			SP								X	X	X	2							X			25				Jistič návěští VYP/ZAP, topení vypínače výpadek	NAV VYP zač / kon			SP								X	X	X	2							X			26																										X			27																										X			28																										X			29																										X			30																										X			31																										X			32																										X			33																										X			34																										X			35																										X			36																										X			37																										X			38				Blokovací podmínky	VBP 1QM1 ZAP zač / kon			SP		X						X	X	X								X			39				Blokovací podmínky	VBP 1QE6 ZAP zač / kon			SP		X						X	X	X								X			40				Blokovací podmínky	VBP 1QE6 VYP zač / kon			SP		X						X	X	X								X			41				Blokovací podmínky	VBP 1Q1 ZAP zač / kon			SP		X						X	X	X								X			42				Blokovací podmínky	VBP 1Q1 VYP zač / kon			SP		X						X	X	X								X			43																										X			44																										X			45																										X			46																										X			47																										X			48				Ovládání místně	Cntrl Auth zač / kon			SP		X						X	X									X			49				Ovládání - režim test	ModeLocal zač / kon			SP		X						X	X									X			50				Výpadek komunikace ochran	Fault in Switchyard zač / kon					X						X	X	X	2							X				
Hierarchické zařídění						Binární vstupy						Dálkový přenos						Poznámka																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Název pole						zdroj informace						cíl informace						IEC 104 (COM TC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				text hlášení	Display text		Č. funkce	Typ informace	číslo vstupu (BI)	SV signal	RS, nastavení vnější	filtrace (ms)	CFC	binární výstup - číslo	zobrazení na LED	zobrazení na displeji	CFC	MRS na objektu	události	výstrahy	IEC 61850	Okraj 3	Okraj 2	Okraj 1	Adresa	RS ED S2DC IEC 104	RS disp. ČEZ IEC 101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	R110kV	R110kV		Uzemňovač 2QE6	2QE6 vyp			DP								X	X	X								X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2				Uzemňovač 2QE6	2QE6 zap							10000				X	X	X								X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3				Odpojovač 2Q1	2Q1 vyp			DP								X	X	X								X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4				Odpojovač 2Q1	2Q1 zap							10000				X	X	X								X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5				Odpojovač 2Q6	2Q6 vyp			DP								X	X	X								X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6				Odpojovač 2Q6	2Q6 zap							10000				X	X	X								X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7				Vypínač 2QM1	2QM1 vyp			DP								X	X	X								X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
8				Vypínač 2QM1	2QM1 zap											X	X	X								X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9				Jistič mot.pohonu 2QE6 výpadek	POH 2QE6 zač / kon			SP								X	X	X	2							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10				Stykač mot.pohonu 2QE6 zap	S1QE6 ZAP zač / kon			SP								X										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11				Jistič mot.pohonu 2Q1 výpadek	POH 2Q1 zač / kon			SP								X	X	X	2							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12				Stykač mot.pohonu 2Q1 zap	S2Q1 ZAP zač / kon			SP								X										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
13				Jistič mot.pohonu 2Q6 výpadek	POH 2Q6 zač / kon			SP								X	X	X	2							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
14				Stykač mot.pohonu 2Q6 zap	SIQ2 ZAP zač / kon			SP								X										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
15				Ztráta napětí 110V 2QM1	ZTR 110V 2QM1 zač / kon			SP								X	X	X	2							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
16				2QM1 pokles tlaku SF6	POKL SF6 2QM1 zač / kon			SP								X	X	X	2							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
17				2QM1 ztráta tlaku SF6	ZTR SF6 2QM1 zač / kon			SP								X	X	X	2							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
18				Blok vypnutí	BLOK O zač / kon			SP								X	X	X	2							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
19				Blok zapnutí	BLOK C zač / kon			SP								X	X	X	2							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
20				Blok O-CO	BLOK O-CO zač / kon			SP								X	X	X	2							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
21				Porucha pohonu 2QM1	POR POH 2QM1 zač / kon			SP								X	X	X	2							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
22				2TV1 jistič vinutí výpadek	2TV1 VYP zač / kon			SP								X	X	X	2							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
23				2TV2.x jistič vinutí výpadek	2TV2x VYP zač / kon			SP								X	X	X	2							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
24				Jistič ovl.odpojovačů výpadek	ODPOJ VYP zač / kon			SP								X	X	X	2							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
25				Jistič návěští VYP/ZAP, topení vypínače výpadek	NAV VYP zač / kon			SP								X	X	X	2							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
26																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
27																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
28																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
29																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
30																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
31																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
32																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
33																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
34																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
35																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
36																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
37																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
38				Blokovací podmínky	VBP 1QM1 ZAP zač / kon			SP		X						X	X	X								X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
39				Blokovací podmínky	VBP 1QE6 ZAP zač / kon			SP		X						X	X	X								X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
40				Blokovací podmínky	VBP 1QE6 VYP zač / kon			SP		X						X	X	X								X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
41				Blokovací podmínky	VBP 1Q1 ZAP zač / kon			SP		X						X	X	X								X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
42				Blokovací podmínky	VBP 1Q1 VYP zač / kon			SP		X						X	X	X								X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
43																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
44																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
45																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
46																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
47																										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
48				Ovládání místně	Cntrl Auth zač / kon			SP		X						X	X									X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
49				Ovládání - režim test	ModeLocal zač / kon			SP		X						X	X									X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
50				Výpadek komunikace ochran	Fault in Switchyard zač / kon					X						X	X	X	2							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Resp.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Signalizace</td><td colspan="2">R110 kV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11.2015</td><td>Kudálka</td><td>Tested</td><td></td><td colspan="2">Unspr./Ers. 1/ Ers. d.</td><td colspan="2">Title</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Revision</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Norm</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr></table>																Date		Resp.				Signalizace		R110 kV									11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title											Revision	Date	Name	Norm														1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Date		Resp.				Signalizace		R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Resp.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Signalizace</td><td colspan="2">R110 kV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11.2015</td><td>Kudálka</td><td>Tested</td><td></td><td colspan="2">Unspr./Ers. 1/ Ers. d.</td><td colspan="2">Title</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Revision</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Norm</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																	Date		Resp.				Signalizace		R110 kV									11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title											Revision	Date	Name	Norm														1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Date		Resp.				Signalizace		R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Resp.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Signalizace</td><td colspan="2">R110 kV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11.2015</td><td>Kudálka</td><td>Tested</td><td></td><td colspan="2">Unspr./Ers. 1/ Ers. d.</td><td colspan="2">Title</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Revision</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Norm</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																Date		Resp.				Signalizace		R110 kV									11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title											Revision	Date	Name	Norm														1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Date		Resp.				Signalizace		R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Resp.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Signalizace</td><td colspan="2">R110 kV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11.2015</td><td>Kudálka</td><td>Tested</td><td></td><td colspan="2">Unspr./Ers. 1/ Ers. d.</td><td colspan="2">Title</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Revision</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Norm</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																Date		Resp.				Signalizace		R110 kV									11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title											Revision	Date	Name	Norm														1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Date		Resp.				Signalizace		R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Resp.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Signalizace</td><td colspan="2">R110 kV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11.2015</td><td>Kudálka</td><td>Tested</td><td></td><td colspan="2">Unspr./Ers. 1/ Ers. d.</td><td colspan="2">Title</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Revision</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Norm</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																Date		Resp.				Signalizace		R110 kV									11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title											Revision	Date	Name	Norm														1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Date		Resp.				Signalizace		R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Resp.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Signalizace</td><td colspan="2">R110 kV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11.2015</td><td>Kudálka</td><td>Tested</td><td></td><td colspan="2">Unspr./Ers. 1/ Ers. d.</td><td colspan="2">Title</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Revision</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Norm</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																Date		Resp.				Signalizace		R110 kV									11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title											Revision	Date	Name	Norm														1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Date		Resp.				Signalizace		R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Resp.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Signalizace</td><td colspan="2">R110 kV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11.2015</td><td>Kudálka</td><td>Tested</td><td></td><td colspan="2">Unspr./Ers. 1/ Ers. d.</td><td colspan="2">Title</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Revision</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Norm</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																Date		Resp.				Signalizace		R110 kV									11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title											Revision	Date	Name	Norm														1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Date		Resp.				Signalizace		R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Resp.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Signalizace</td><td colspan="2">R110 kV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11.2015</td><td>Kudálka</td><td>Tested</td><td></td><td colspan="2">Unspr./Ers. 1/ Ers. d.</td><td colspan="2">Title</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Revision</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Norm</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																Date		Resp.				Signalizace		R110 kV									11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title											Revision	Date	Name	Norm														1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Date		Resp.				Signalizace		R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Resp.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Signalizace</td><td colspan="2">R110 kV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11.2015</td><td>Kudálka</td><td>Tested</td><td></td><td colspan="2">Unspr./Ers. 1/ Ers. d.</td><td colspan="2">Title</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Revision</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Norm</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																Date		Resp.				Signalizace		R110 kV									11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title											Revision	Date	Name	Norm														1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Date		Resp.				Signalizace		R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Resp.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Signalizace</td><td colspan="2">R110 kV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11.2015</td><td>Kudálka</td><td>Tested</td><td></td><td colspan="2">Unspr./Ers. 1/ Ers. d.</td><td colspan="2">Title</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Revision</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Norm</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																Date		Resp.				Signalizace		R110 kV									11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title											Revision	Date	Name	Norm														1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Date		Resp.				Signalizace		R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Resp.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Signalizace</td><td colspan="2">R110 kV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11.2015</td><td>Kudálka</td><td>Tested</td><td></td><td colspan="2">Unspr./Ers. 1/ Ers. d.</td><td colspan="2">Title</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Revision</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Norm</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																Date		Resp.				Signalizace		R110 kV									11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title											Revision	Date	Name	Norm														1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Date		Resp.				Signalizace		R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Resp.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Signalizace</td><td colspan="2">R110 kV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11.2015</td><td>Kudálka</td><td>Tested</td><td></td><td colspan="2">Unspr./Ers. 1/ Ers. d.</td><td colspan="2">Title</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Revision</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Norm</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																Date		Resp.				Signalizace		R110 kV									11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title											Revision	Date	Name	Norm														1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Date		Resp.				Signalizace		R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Resp.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Signalizace</td><td colspan="2">R110 kV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11.2015</td><td>Kudálka</td><td>Tested</td><td></td><td colspan="2">Unspr./Ers. 1/ Ers. d.</td><td colspan="2">Title</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Revision</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Norm</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																Date		Resp.				Signalizace		R110 kV									11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title											Revision	Date	Name	Norm														1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Date		Resp.				Signalizace		R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Resp.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Signalizace</td><td colspan="2">R110 kV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11.2015</td><td>Kudálka</td><td>Tested</td><td></td><td colspan="2">Unspr./Ers. 1/ Ers. d.</td><td colspan="2">Title</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Revision</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Norm</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																Date		Resp.				Signalizace		R110 kV									11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title											Revision	Date	Name	Norm														1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Date		Resp.				Signalizace		R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Resp.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Signalizace</td><td colspan="2">R110 kV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11.2015</td><td>Kudálka</td><td>Tested</td><td></td><td colspan="2">Unspr./Ers. 1/ Ers. d.</td><td colspan="2">Title</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Revision</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Norm</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></</tr></table>																Date		Resp.				Signalizace		R110 kV									11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title											Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Date		Resp.				Signalizace		R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11.2015	Kudálka	Tested		Unspr./Ers. 1/ Ers. d.		Title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revision	Date	Name	Norm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

[illegible]

1	2		3	4		5	6		7				8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Station: TM Ostrava Svinov Device: 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Version No. : 1.0 Zařízení: Pole: AEA05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Verze č.: Measurement																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Měření																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><td colspan="5">Hierarchické zařídění</td><td colspan="5">vstupy měření</td><td colspan="5">Dálkový přenos</td><td colspan="1">Poznámka</td></tr><tr><td colspan="5">Označení informace SAS max. 40 pozic</td><td colspan="5">zdroj informace</td><td colspan="5">IEC 104 (COM TC)</td><td colspan="1"></td></tr><tr><td colspan="1">Název pole</td><td colspan="1">Název pole</td><td colspan="1">Úměrno pole</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">Č. funkce</td><td colspan="1">Typ informace</td><td colspan="1">vstupní proud</td><td colspan="1">primární proud</td><td colspan="1">vstupní napětí</td><td colspan="1">primární napětí</td><td colspan="1">nečitlivost</td><td colspan="1">meze</td><td colspan="1">zobraz na displeji</td><td colspan="1">(CFC)</td><td colspan="1">přenos</td><td colspan="1">MFS na objektu</td><td colspan="1">IEC 61850</td><td colspan="1">Okat 3</td><td colspan="1">Okat 2</td><td colspan="1">Okat 1</td><td colspan="1">Adresa</td><td colspan="1">RS ED SŽDC IEC 104</td><td colspan="1">RS disp. ČEZ IEC 101</td><td colspan="1"></td></tr><tr><td>1</td><td>R110kV</td><td>R110kV 0</td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td>5A 100A</td><td></td><td></td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td>5A 100A</td><td></td><td></td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td>5A 100A</td><td></td><td></td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td>5A 200A</td><td></td><td></td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td>5A 400A</td><td></td><td></td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td>5A 400A</td><td></td><td></td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td>5A 400A</td><td></td><td></td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td></td><td>100</td><td>22kV</td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td></td><td>100</td><td>22kV</td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td></td><td>100</td><td>22kV</td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td></td><td>100</td><td>110kV</td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>U1N přep.na U sdr</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td>5A 400A</td><td>100</td><td>22kV</td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td>5A 400A</td><td>100</td><td>22kV</td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td></td><td></td><td></td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td></td><td></td><td></td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td></td><td></td><td></td><td>3%</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MV</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														Hierarchické zařídění					vstupy měření					Dálkový přenos					Poznámka	Označení informace SAS max. 40 pozic					zdroj informace					IEC 104 (COM TC)						Název pole	Název pole	Úměrno pole		Č. funkce	Typ informace	vstupní proud	primární proud	vstupní napětí	primární napětí	nečitlivost	meze	zobraz na displeji	(CFC)	přenos	MFS na objektu	IEC 61850	Okat 3	Okat 2	Okat 1	Adresa	RS ED SŽDC IEC 104	RS disp. ČEZ IEC 101		1	R110kV	R110kV 0				MV	5A 100A			3%		X													2						MV	5A 100A			3%		X		X	X							X			3						MV	5A 100A			3%		X													4						MV	5A 200A			3%		X													5																									6						MV	5A 400A			3%		X													7						MV	5A 400A			3%		X										X			8						MV	5A 400A			3%		X													9																									10						MV		100	22kV	3%		X	X												11						MV		100	22kV	3%		X	X												12						MV		100	22kV	3%		X	X												13						MV		100	110kV	3%		X	X	X	X							X		U1N přep.na U sdr	14						MV	5A 400A	100	22kV	3%		X													15						MV	5A 400A	100	22kV	3%		X													16						MV				3%		X													17						MV				3%		X													18						MV				3%		X													19																									20						MV						X		X	X							X			21																									22						MV						X													23						MV						X													24						MV						X													25																									26																									27																									28																									29																									30																									31																									32																									33																									34																									35																									36																									37																									38																									39																									40																								
Hierarchické zařídění					vstupy měření					Dálkový přenos					Poznámka																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Označení informace SAS max. 40 pozic					zdroj informace					IEC 104 (COM TC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Název pole	Název pole	Úměrno pole		Č. funkce	Typ informace	vstupní proud	primární proud	vstupní napětí	primární napětí	nečitlivost	meze	zobraz na displeji	(CFC)	přenos	MFS na objektu	IEC 61850	Okat 3	Okat 2	Okat 1	Adresa	RS ED SŽDC IEC 104	RS disp. ČEZ IEC 101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	R110kV	R110kV 0				MV	5A 100A			3%		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2						MV	5A 100A			3%		X		X	X							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3						MV	5A 100A			3%		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4						MV	5A 200A			3%		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6						MV	5A 400A			3%		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7						MV	5A 400A			3%		X										X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
8						MV	5A 400A			3%		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10						MV		100	22kV	3%		X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
11						MV		100	22kV	3%		X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
12						MV		100	22kV	3%		X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
13						MV		100	110kV	3%		X	X	X	X							X		U1N přep.na U sdr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
14						MV	5A 400A	100	22kV	3%		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15						MV	5A 400A	100	22kV	3%		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16						MV				3%		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17						MV				3%		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18						MV				3%		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20						MV						X		X	X							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22						MV						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23						MV						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24						MV						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Date																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Resp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Kudělka Tested																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Status Revision Date Name Norm Urspr./Ers. t./ Ers. d.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Table																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Měření																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
R110 kV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Sheet 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Sh.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2		3	4		5	6		7				8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																