

[illegible]

PLÁN TĚLESA KOMUNIKACE, ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, ŽELEZNIČNÍ SPODEK

MIN 1500

CHRÁNIČKA 426MM

CHRÁNIČKA 160MM

ZEMNÍ PÁSEK FEZN 30x4

NOVÝ KABEL 110KV  
V TROJSVAZKU






OCELOVÁ CHRÁNIČKA 230MM  
CHRÁNIČKA PRO OPTICKÝ KABEL 110MM  
OPTOTRUBKA HDPE 40MM

426

1000

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
 
 tel.: +420 585 570 444  
 IDS: kjee9md  
 e-mail: [moravia@moravia.cz](mailto:moravia@moravia.cz)  
<http://www.moravla.cz>

OBJEDNATEL	 <b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
<b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU</b>	ING. VLADIMÍR KOPP 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	EXTERNÍ SUBDODAVATEL	
ING. ČESTMÍR VÁŠEK 	JAKUB ŠTEFAN 	 <b>EGEM s.r.o.</b> Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	
KRAJ:MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ:	OSTRAVA	OBEČ: OSTRAVA - TŘEBOVICE
" VÝSTAVBA R110 KV NA TNS OSTRAVA SVINOV "		ZÁK. ČÍSLO MCO	17-069-234-PD
		ÚČEL	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
		DATUM	ČERVENEC 2018
		FORMÁT	2XA4
		MĚŘITKO	-
SO 03-12-01 TNS Ostrava Svinov, přípojka 110 kV <b>VZOROVÉ ŘEZY</b>		ČÁST <b>D.E.3.6</b>	PŘÍLOHA <b>3</b>