

Poradi	Nazev naplneni E.D.	Stav	Popis	Adresa E.D.
1	Q6/AEA1	vyp	Q6/AEA1 VYP odpojovač (V1)	Y0.0
	Q6/AEA1	zap	Q6/AEA1 ZAP odpojovač (V1)	Y0.1
2	QE6/AEA1	vyp	QE6/AEA1 VYP uzemňovač (V1z)	Y0.2
	QE6/AEA1	zap	QE6/AEA1 ZAP uzemňovač (V1z)	Y0.3
3	Q6/AEA2	vyp	Q6/AEA2 VYP odpojovač (V2)	Y0.4
	Q6/AEA2	zap	Q6/AEA2 ZAP odpojovač (V2)	Y0.5
4	QE6/AEA2	vyp	QE6/AEA2 VYP uzemňovač (V2z)	Y0.6
	QE6/AEA2	zap	QE6/AEA2 ZAP uzemňovač (V2z)	Y0.7
5	Q1/AEA3	vyp	Q1/AEA3 VYP odpojovač (V5)	Y1.0
	Q1/AEA3	zap	Q1/AEA3 ZAP odpojovač (V5)	Y1.1
6	QM/AEA3	vyp	QM/AEA3 VYP vypínač (T101)	Y1.2
	QM/AEA3	zap	QM/AEA3 ZAP vypínač (T101)	Y1.3
7	Q1/AEA4	vyp	Q1/AEA4 VYP odpojovač (V6)	Y1.4
	Q1/AEA4	zap	Q1/AEA4 ZAP odpojovač (V6)	Y1.5
8	QM/AEA4	vyp	QM/AEA4 VYP vypínač (T102)	Y1.6
	QM/AEA4	zap	QM/AEA4 ZAP vypínač (T102)	Y1.7
9	Q11/AEA5	vyp	Q11/AEA5 VYP odpojovač (V3)	Y2.0
	Q11/AEA5	zap	Q11/AEA5 ZAP odpojovač (V3)	Y2.1
10	Q12/AEA5	vyp	Q12/AEA5 VYP odpojovač (V4)	Y2.2
	Q12/AEA5	zap	Q12/AEA5 ZAP odpojovač (V4)	Y2.3
11	HS	vyp	QM/AEA5 VYP vypínač (HS)	Y2.4
	HS	zap	QM/AEA5 ZAP vypínač (HS)	Y2.5
12	..	..	..	Y2.6
	..	..	..	Y2.7
13	..	..	..	Y3.0
	..	..	..	Y3.1
14	..	..	..	Y3.2
	..	..	..	Y3.3
15	..	..	..	Y3.4
	..	..	..	Y3.5
16	..	..	..	Y3.6
	..	..	..	Y3.7
17	Q6/AEA1	vyp	Q6/AEA1 VYP odpojovač (V1)	Y4.0
	Q6/AEA1	zap	Q6/AEA1 ZAP odpojovač (V1)	Y4.1
18	QE6/AEA1	vyp	QE6/AEA1 VYP uzemňovač (V1z)	Y4.2
	QE6/AEA1	zap	QE6/AEA1 ZAP uzemňovač (V1z)	Y4.3
19	Q6/AEA2	vyp	Q6/AEA2 VYP odpojovač (V2)	Y4.4
	Q6/AEA2	zap	Q6/AEA2 ZAP odpojovač (V2)	Y4.5
20	QE6/AEA2	vyp	QE6/AEA2 VYP uzemňovač (V2z)	Y4.6
	QE6/AEA2	zap	QE6/AEA2 ZAP uzemňovač (V2z)	Y4.7
21	Q1/AEA3	vyp	Q1/AEA3 VYP odpojovač (V5)	Y5.0
	Q1/AEA3	zap	Q1/AEA3 ZAP odpojovač (V5)	Y5.1
22	QM/AEA3	vyp	QM/AEA3 VYP vypínač (T101)	Y5.2
	QM/AEA3	zap	QM/AEA3 ZAP vypínač (T101)	Y5.3
23	Q1/AEA4	vyp	Q1/AEA4 VYP odpojovač (V6)	Y5.4
	Q1/AEA4	zap	Q1/AEA4 ZAP odpojovač (V6)	Y5.5
24	QM/AEA4	vyp	QM/AEA4 VYP vypínač (T102)	Y5.6
	QM/AEA4	zap	QM/AEA4 ZAP vypínač (T102)	Y5.7
25	Q11/AEA5	vyp	Q11/AEA5 VYP odpojovač (V3)	Y6.0
	Q11/AEA5	zap	Q11/AEA5 ZAP odpojovač (V3)	Y6.1
26	Q12/AEA5	vyp	Q12/AEA5 VYP odpojovač (V4)	Y6.2
	Q12/AEA5	zap	Q12/AEA5 ZAP odpojovač (V4)	Y6.3
27	HS	vyp	QM/AEA5 VYP vypínač (HS)	Y6.4
	HS	zap	QM/AEA5 ZAP vypínač (HS)	Y6.5
28	..	..	..	Y6.6
	..	..	..	Y6.7
29	..	..	..	Y7.0
	..	..	..	Y7.1
30	..	..	..	Y7.2
	..	..	..	Y7.3
31	..	..	..	Y7.4
	..	..	..	Y7.5
32	..	..	..	Y7.6
	..	..	..	Y7.7
33	..	..	T101 Buchholz	Y8.0
	..	..	..	Y8.1
34	..	..	T101 Hladina oleje	Y8.2
	..	..	..	Y8.3
35	..	..	T101 Nebezpečná teplota	Y8.4
	..	..	..	Y8.5

36	..	..	T102 Buchholz	Y8.6
	..	..		Y8.7
37	..	..	T102 Hladina oleje	Y9.0
	..	..		Y9.1
38	..	..	T102 Nebezpečná teplota	Y9.2
	..	..		Y9.3
39	..	..	Ztráta ovládacího napětí	Y9.4
	..	..		Y9.5
40	..	..	Ztráta SF6 ve vypínači	Y9.6
	..	..		Y9.7
41	..	..	Výpadek jističe odpojovače	Y10.0
	..	..		Y10.1
42	..	..	Výpadek regulátoru transformátoru	Y10.2
	..	..		Y10.3
43	..	..	Výpadek jističe MTN	Y10.4
	..	..		Y10.5
44	..	..	..	Y10.6
	..	..	..	Y10.7
45	..	..	..	Y11.0
	..	..	..	Y11.1
46	..	..	..	Y11.2
	..	..	..	Y11.3
47	..	..	..	Y11.4
	..	..	..	Y11.5
48	..	..	..	Y11.6
	..	..	..	Y11.7



[illegible]