



LEGENDA :

Pozice	PK	MJ	Název	Přístroj	Typ		Výrobce
35	1	ks	OEVN 2	Skříň vazby napáječů	4 x vazba napáječů	oddělení 10 kV	CEM
36	4	ks	FV1.1, FV1.2, FV1.11, FV1.12	Napěťové relé	NRE-2	2100V/2700V	CEM
37	1	ks	UM1	Optomodem		RS 232-OPTO	PHOENIX
38	5	ks	UV1.1, UV1.2, UV1.11, UV1.12	Galvanické oddělení	GON224	0-10V/0-10V 4kV	RAMET
39	4	ks	UA1.1, UA1.2, UA1.11, UA1.12	Převodník proudu	MTI 104	1/2 A AC-20mA DC	METRA
40	4	ks	F3	Jistič	L7-6/1/B	6A AC	MOELLER
41	4	ks	F8	Jistič	L7-4/2/C	4A DC	MOELER
42	1	ks	F7.1	Jistič	L7-4/1/C	4A AC	MOELLER
43	1	ks	Z2	Zásuvka	ZS 203	230V/16A AC	OEZ
44	1	ks	GU1	Zdroj PS-50/24	TXN07010	110V DC/24V DC	TECO
45	6	ks	X-GU	Řadová svorka	DE4/6		ENTRELEC
46	1	ks	UV20	Galvanické oddělení	GON224	0-10V/0-10V 4kV	RAMET
47	1	ks	UV10	Převodník napětí	MTU 104	0-10V/ 0-5mA	METRA

HLOUBKA ROZVADĚCE 600 mm
ROZVADĚČ MÁ PŘEDNÍ I ZADNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
KRYTÍ IP 20/00

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
NAPÁJENÍ :
1 N PE ~ 50Hz 230V SÍŤ TN-S
OVLÁDÁNÍ :
2 - 110V SÍŤ IT (S HLÍDAČEM IZOLAČNÍHO STAVU)

PS: Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS:	Ing. Svoboda Jiří		Projektování elektrických zařízení Ing. JIŘÍ SVOBODA Příčná 422, 784 01 Červenka R.Č. ČKAIT: 0011367 IČ: 01394223	
NAVRHL, VYPRACOVAL:	Ing. Svoboda Jiří			
INVESTOR:	SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové			
KRAJ, OÚ:	Pardubický, ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
NÁZEV AKCE: Oprava trakčních usměrňovačů U1 + U2 + SKŘ na TNS Rudoltice			ÚČEL: PD	MĚŘÍTKO:--
ČÁST: PS 580 131 TNS Rudoltice, DŘT a SKŘ			DATUM: 11/2017	FORMÁT: A3
			Č. VÝKRESU: 580131-16	POČET DÍLŮ:
			ČÁST: --	PŘÍLOHA Č.: 16
Ovládací skříň MAN - přístrojový panel zadní				