

Dokumentace se zpracováním připomínek 09. 2014

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1**

kontaktní adresa:

**Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Stavební správa západ se sídlem v Praze
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9**

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 236 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz



METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP: Ing. Jiří Úlehla
tel.: +420 233 089 412
Stupeň: **PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE**

Podpis:

Název a účel díla:

**Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti
v km 299,650 - 304,009**

Zpracovatelský útvar:
S 71
tel.: +420 296 154 325

Název části díla:

**Technologická část
Silnoproudá technologie včetně DŘT
Technologie transformačních stanic vn/nn**

**D
D.3
D.3.5**

Vedoucí útvaru: Ing. Tomáš Mach
Podpis:

Odpovědný projektant: Ing. Václav Misárek
Vypracoval: Ing. Václav Misárek
Podpis:

Název přílohy:

PS 05-03-02 Žst. Pačejov, TS 22/0,4

Změna:

-

Číslo příl.:

002

Skart. znak: **V20/2035** Datum: **09/2014**

Počet formátů: **2 x A4** Měřítko: **----**

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

IČD: 13 6203 04 03 05 01

PS 05-03-02 Žst. Pačejov, TS 22/0,4

Dodávky a práce
Trafostanice - stavební část včetně zemních prací
Rozváděč 22 kV (2 pole), R22
Transformátor 22/0,42 kV, 250 kVA, ONAN, IP00, T1
Rozváděč NN hlavní, RH1
Zdroj bezvýpadkového napájení (AC 230V, 2 kW, baterie 4 hod), U1
Rozváděč RV1
Rozváděč elektroměrový (USM), RE1
Monitorovací systém SŽE, RAMEZ
Přechodová skříň PS1
Ostatní dodávky a práce (kabely, konstrukce, ucpávky, apod)
Měření, zkoušky, revize