

Dokumentace se zpracováním připomínek 09. 2014

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1**

kontaktní adresa:

**Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Stavební správa západ se sídlem v Praze
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9**

**METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2**

**generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 236 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz**



METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP: **Ing. Jiří Úlehla**
tel.: **+420 233 089 412**
Stupeň: **PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE**

Podpis:

Název a účel díla:

**Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti
v km 299,650 - 304,009**

Zpracovatelský útvar:

S 71

tel.: **+420 296 154 325**

Vedoucí útvaru:

Ing. Tomáš Mach

Podpis:

Název části díla:

**Technologická část
Silnoproudá technologie včetně DŘT
Napájení zab. a sděl. zařízení z trakčního vedení**

**D
D.3
D.3.8**

Odpovědný projektant:

Ing. Václav Misárek

Podpis:

Vypracoval:

Ing. Václav Misárek

Podpis:

Název přílohy:

PS 05-03-04 Žst. Pačejov, trakční TS 25/0,4 kV

Změna:

-

Číslo příl.:

002

Skart. znak: **V20/2035** Datum: **09/2014**

Počet formátů: **2 x A4** Měřítko: **----**

IČD: **13 6203 04 03 08 01**

PS 05-03-04 Žst. Pačejov, trakční TS 25/0,4 kV
Dodávky a práce
Trafostanice - stavební část včetně zemních prací
Transformátor 25/0,46/0,4 kV, 250 kVA, ONAN, IP00, T1
Rozváděč NN
Ostatní dodávky a práce (kabely, konstrukce, ucpávky, apod)
Měření, zkoušky, revize