



KABELOVÁ TRASA DOŮU VEDENA VE SPOLEČNÝCH TRASÁCH S TRASAMI EO, ROZVODŮ OSVĚTLENÍ, NN, SĎELOVACÍHO A ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ.  
KABELY OSVĚTLENÍ JSOU ULOŽENY V PLASTOVÝCH ŽLABECH VE VÝKOPU 35/80(60)cm

**Napětová soustava:**  
IT 3AC 50 Hz 3x22kV

**Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:**  
Automatickým odpojením od zdroje v síti IT (zemněním s rychlým vypnutím) dle ČSN EN 50522, ČSN EN 61936-1 a PNE 33 0000-1

**Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:**  
Dle ČSN EN 50522, ČSN EN 61936-1 bude provedena ochrana:  
Základní izolací živých částí, Krytem

**Pracovní prostředí dle ČSN 33 2000 - 4-41 ed.2 Z1:**  
Pracovní prostředí je stanoveno na základě zpracovaného protokolu o určení vnějších vlivů. Navržená zařízení musí respektovat stanovené prostředí druhem ochrany a stupněm krytí

Dokumentace se zapracováním připomínek 09. 2014			
Změna:		Datum:	
Název změny:		Provedl:	
Podpis:		Podpis:	
Investor, objednatel:		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
SŽDC		kódová adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.p. Stavební správa západ se sídlem v Praze Sokolovská 278/1955, 150 00 Praha 5	
METROPROJEKT Praha a.s. nájm. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Kráša tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Správa železniční dopravní cesty	
Název a účel díla:		Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009	
Zpracovatelství úlohy:		Stavební část Trakční a energetická zařízení Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	
S 71 tel.: +420 296 154 325 Vedoucí úlohy: Ing. Tomáš Mach		E E.3 E.3.6	
Odpovědný projektant: Ing. Jan Kahuda Výpracoval: Ing. Jan Kahuda Start: V20/2035 Datum: 09/2014 Prostředí: 12xA4 Měřítko: 1:500		Název přílohy: SO 05-62-04 Žst. Pačejov, přípojka 22 kV Situace	
Změna:		Číslo příl.: 008	