



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: -

Ze dne:

Naše zn.:18587/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Baštářová

dle rozdělovníku

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 02.12.2014

„Rekonstrukce žel. mostu v km 226,393 a 226,575 trati Chomutov - Cheb“

Dodatečné informace č. 1 – odpovědi na zasláné dotazy dodavatelů

V souladu se zněním článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 1:

V ZTP stavby je uveden požadavek na provádění měření hluku (zajištěný zhotovitelem), v soupisu prací ale není položka na měření hluku.

Doplní zadavatel výkaz výměr, nebo máme tyto náklady zahrnout do jiné položky stavby?

Odpověď:

Požadavek na snížení hlukové zátěže na mostech je uveden v územním rozhodnutí MÚ Cheb v podmínkách pro umístění stavby č.j.MUCH 62893/2013/Hyb ze dne 22.8.2013.

Snížení hlukové zátěže je řešeno umístěním antivibračních rohoží na mostech.

Náklady na provádění měření hluku zajišťovaného zhotovitelem bude uvedeno v položce č.50 v SO 01, dále v položce č.66 v SO 02. Specifikace těchto položek jsou uvedeny ve sloupci 14 Technické specifikace k soupisu prací a obsahují veškeré činnosti související se zkouškami, měřením a jeho vyhodnocením.

Ing. Lubor Hruběš

ředitel

Stavební správy západ