



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 769/2015-SSV

VYŘIZUJE: Ing. Jaromír VACULÍK

TEL.: +420 722 819 307

E-MAIL: Vaculik@szdc.cz

DATUM: Olomouc/26.1.2015

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: -

POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: Dodatečné informace č. 7 – „Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod“
(evidenční číslo VZ 402603)

Vážený dodavateli,

na základě žádosti o dodatečnou informaci zájemců o zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod**“ zveřejněné na Věstníku veřejných zakázek dne 21.11.2014 pod evidenčním číslem VZ 402603 Vám níže uvádím její obsah s odpovědí k dalšímu využití při zpracování Vaší nabídky:

Dotaz č. 1:

V SO 314 jsou položky

9	261312	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 16MM	m	216,000
10	261314	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM	m	8,000

V SO 316

4	261314	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM	m	6,000
---	--------	---	---	-------

Prosím o upřesnění, o jaké práce se jedná.

Odpověď:

SO 314:

- položka 261312 – jedná se o vrty v místě zúžení schodišťových ramen (viz. TZ odst. 5.8.3 Prodloužení schodiště),
- položka 261314 – jedná se o vrty v místě výtahových šachet (viz TZ odst. 5.9.3 Konstrukční řešení výtahových šachet).

SO 316:

- položka 261314 – jedná se o vrty v místě výtahových šachet (viz TZ odst. 5.4.3 Konstrukční řešení výtahové šachty).



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci v SO 314 výkres 2-4-3 ReZ B-B je uvedeno u betonu v konstrukci šachty pro odvodnění (výkop zajištěn hřebíkování).

Prosím o upřesnění, v jaké položce mají být započítány náklady na zajištění výkopu.

Odpověď:

Hřebíkování – betony jsou započítány ve VV SO 214 položce č. 13 (272314 - Základy z prostého betonu do C25/30), ocel v položce č. 14 (272368 Výztuž základů ze svařovaných sítí).

Dotaz č. 3:

SO 314, 316

43	721-R01	Ponorné čerpadlo s plovákem, uzávěrem, zpětnou klapkou, výtlak do 20,0m vč. prostupů.
----	---------	---


Prosíme o bližší specifikaci požadovaných čerpadel čerpadla a zda je v požadovaném množství počítáno i s rezervními čerpadly.

Odpověď:

SO 314, SO 316:

- položka č. 721 – R01 – čerpadlo je blíže specifikováno v TZ odst. 5.5.7 Čerpadla (SO 316), resp. 5.11.7 Čerpadla (SO 314). Se záložním čerpadlem není počítáno.

V Olomouci dne 27 -01- 2015



Dr. Ing. Václav John
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ