



LEGENDA ČAR

-----	POTRUBÍ STUDENÉ VODY - NOVÉ
-----	POTRUBÍ STUDENÉ VODY - STÁVAJÍCÍ
-----	POTRUBÍ TEPLÉ VODY - NOVÉ
-----	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - STÁVAJÍCÍ
-----	POŽÁRNÍ VODOVOD
-----	VODOVODNÍ ŘAD

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	ÚČEL	PLOCHA [m²]
1S.01	SCHODIŠTĚ	5,267
1S.02	SKLAD	63,315
1S.03	SKLAD	15,829
1S.04	SKLAD - HLAVNÍ UZÁVĚR VODY	16,623
1S.05	SKLAD	22,640

LEGENDA ARMATUR

OZN	POPIS	POZNÁMKA
KK	KULOVÝ KOHOUT	
R	REDUKCE	
KKV	KULOVÁ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM	
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT	
RV	REDUKČNÍ VENTIL	
OD	ODDĚLOVACÍ ČLEN	
VOD	VODOMĚR	
F	FILTR	
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL	

LEGENDA IZOLACÍ

POTRUBÍ Dxt	TEPLÁ VODA	STUDENÁ VODA
PP-R PN16 20x2,8	20,0 mm	13,0 mm
PP-R PN16 25x3,5	30,0 mm	13,0 mm
PP-R PN16 32x4,5	30,0 mm	13,0 mm
PP-R PN16 40x5,5	40,0 mm	13,0 mm
PP-R PN16 50x6,9	40,0 mm	13,0 mm

Pozn. 1:
Veškeré rozvody vnitřního vodovodu, budou izolovány
tepelně izolačními potrubními pouzdry.
Pozn. 2:
Musí být dodrženy maximální vzdálenosti podpor potrubí -
dle předpisů výrobce. Páteřní rozvody jsou vedeny volně ve
žlábech.

±0,000 = Stávající podlaha 1.NP, 224,00 m n.n.m. Bpv
Copyright © Knesl kynčl architekti s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a předklad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami)
reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – Knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli dle při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: Knesl kynčl architekti s.r.o. Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYŇČL	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYŇČL	
PROJEKTANT ČÁSTI, KOORDINACE: BRES spol. s r.o. NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 366/1, 614 00 BRNO tel./fax: +420 721 152 522	Zodpovědný projektant část: ING. JIŘÍ REITKNECHT	Vypracoval: ING. PAVLA ROUŠOVÁ	
Investor: SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Diázobná 1003/7, 110 Praha 1 Správa osobních nádraží BRNO, Kounicova 688/26, 611 43, Brno	Název akce: ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU - OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU A FASÁDY	Část: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Stupeň: PP Datum: 12/2018 Číslo zakázky: 00690_40 Měřítko: 1:50 Číslo výkresu: 02
Název výkresu: VODOVOD - PŮDORYS 1.PP			