



## LEGENDA ČAR

— · — · — · — · — · — · —	POTRUBÍ STUDENÉ VODY - NOVÉ
— · — · — · — · — · — · —	POTRUBÍ STUDENÉ VODY - STÁVAJÍCÍ
— · — · — · — · — · — · —	POTRUBÍ TEPLÉ VODY - NOVÉ
— · — · — · — · — · — · —	POTRUBÍ TEPLÉ VODY - STÁVAJÍCÍ
— · — · — · — · — · — · —	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - STÁVAJÍCÍ
— · — · — · — · — · — · —	POŽÁRNÍ VODOVOD

## LEGENDA ARMATUR

OZN	POPIS	POZNÁMKA
KK	KULOVÝ KOHOUT	
R	REDUKCE	
KKV	KULOVÁ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM	
VK	VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT	
RV	REGULAČNÍ ARMATURA	
OD	ODDĚLOVACÍ ČLEN	
VOD	VODOMĚR	
F	FILTR	
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL	

## LEGENDA IZOLACÍ

POTRUBÍ Dxt	TEPLÁ VODA	STUDENÁ VODA
PP-R PN16 20x2,8	20,0 mm	13,0 mm
PP-R PN16 25x3,5	30,0 mm	13,0 mm
PP-R PN16 32x4,5	30,0 mm	13,0 mm
PP-R PN16 40x5,5	40,0 mm	13,0 mm
PP-R PN16 50x6,9	40,0 mm	13,0 mm

Pozn. 1:  
Veškeré rozvody vnitřního vodovodu, budou izolovány  
tepelně izolačními potrubními pouzdry.  
Pozn. 2:  
Musí být dodrženy maximální vzdálenosti podpor potrubí -  
dle předpisů výrobce. Pátevní rozvody jsou vedeny volně ve  
žlabech.

±0,000 = Stávající podlaží 1.NP, 224,00 m n.m. Bpv  
Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.  
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a předání. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami)  
reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o. Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	
PROJEKTANT ČÁSTI, KOORDINACE: BRES spol. s r.o. NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 366/1, 614 00 BRNO tel./fax: +420 721 182 522	Zodpovědný projektant část: ING. JIŘÍ REITKNECHT	Vypracoval: ING. PAVLA ROUŠOVÁ	
Investor: SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílčeděná 1003/7, 110 Praha 1 Správa osobních nadraží BRNO, Kounicova 688/28, 611 43, Brno	Název akce: ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU - OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU A FASÁDY p.č.268 v k.ú. Bílovice nad Svitavou	Část: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Stupeň: PP Datum: 12/2018 Číslo zakázky: 00690_40 Měřítko: 1:50
Název výkresu: VODOVOD - AXOMETRIE			Číslo výkresu: 04