


Zast. Bílovice nad Svitavou, 1NP

Legenda místností:

Č. m.	Název	Plocha [m²]
OP01	Čekárna	37,29
OP02	Pokladna	25,71
OP03	Prodejna	21,47
OP04	Sklad	30,51
OP05	Sklad	13,00
OP06	Schodiště	13,78
OP07	WC ČD	5,90
OP08	WC Bufet	3,30
OP09	Chodba	2,50
OP10	Sklad	18,30
OP11	Sklad	18,50
OP12	Přístřešek	199,00



Poznámky:

- Vývody ukončeny v elektroinstalační karabice pod omítkou.
- OP02 (pokladna) bude v této etapě vybavena pouze novým podružným rozváděčem, na který budou napojeny rekonstruované prostory spadající pod pokladnu. Přívod do rozváděče bude tažen v elektroinstalační liště.
- Elektroinstalace v místnosti OP02 zůstává stávající, pouze klimatizace bude přepojena na nový rozváděč. Rekonstrukce rozvodů nn v místnosti bude součástí II. etapy stavby.
- Napájecí vývody pro vzduchotechniku jsou uvedeny ve výkrese osvětlení. Jedná se o vývod V13.1 a V14.1

Legenda:

- spínač jednopólový, řazení č.: 1
- přepínač sériový, řazení č.: 5
- přepínač sériový, řazení č.: 6
- přepínač sériový střídaný, řazení č.: 6+1
- přepínač dvojitý sériový, řazení č.: 6+6
- přepínač křížový, řazení č.: 7
- přepínač křížový, řazení č.: 7, IP 44
- vypínač 3-pólový, 400V, 16 A
- vypínač 3-pólový, 400V, 16 A, IP 44
- zásuvka 230 V, IP 20
- zásuvka dvojitá 230 V, IP 20
- zásuvka 230 V, IP 44
- zásuvka 400V, IP 44
- rozdávěč

Stoupající vední směrem vzhůru

Stoupající vedení směrem dolů

Problhající stoupající vedení

Nástěnné svítidlo

Stropní svítidlo

				ČÍSLO SOUPRAVY:
Č. ZMĚNY	DATUM	POPIS REVIZE		
HLAVNÍ INŽENÝR	-			
ODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Jiří Kubů			
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Kubů			
KONTROLOVAL	Ing. Martin Ambros			
ČÍS. ZAKÁZKY	15058			
INVESTOR:	SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dílčedělná 1003/7, 110 Praha1	KRAJ ÚŘAD	Jihomoravský	
OBJEDNAVATEL:	Správa nádražních budov BRNO, Kounicova 688/26, 611 43, Brno	LOKALITA	Bílovice nad Svitavou	
NÁZEV OBJEKTU:		FORMÁT	6x A4	
		MĚŘÍTKO	1:50	
		DATUM	12/2018	
		STUPEŇ	P	
NÁZEV PŘÍLOHY:		ČÁST DOKUM.:	PŘÍLOHA:	
	Dispozice zařízení v 1NP, zásuvky			2.04