




			ČÍSLO SOUPRAVY:
Č. ZMĚNY	DATUM	POPIS REVIZE	

HLAVNÍ INŽENÝR	-	 	 <div>IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno - Štýřice</div>	
ODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Jiří Kubů			
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Kubů			
KONTROLOVAL	Ing. Martin Ambros			
ČÍS. ZAKÁZKY	15058			
INVESTOR: SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 Praha1			KRAJ/ÚŘAD	Jihomoravský
OBJEDNAVATEL: Správa nádražních budov BRNO, Kounicova 688/26, 611 43, Brno			LOKALITA	Bílovice nad Svitavou
NÁZEV OBJEKTU: Rekonstrukce nádraží Bílovice nad Svitavou, I. etapa			FORMÁT	-
			MĚŘÍTKO	-
			DATUM	12/2018
			STUPEŇ	P
NÁZEV PŘÍLOHY: Příloha TZ č.3 - Soupis kabelů			ČÁST DOKUM.:	PŘÍLOHA: 1.03

Příloha TZ č. 3:

IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba : Rekonstrukce zastávka Bílovice nad Svitavou			Datum : 11/2018	
				Objekt : SO 01 Elektroinstalace			Počet listů : 2	
				SPOJUJE			List č. : 1	
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
WL 001	CYKY-J	4x10	20	HDS2	Koncovka	RE2	Koncovka	
WL 002	CYKY-J	4x10	20	HDS2	Koncovka	RE2	Koncovka	
WL 011	CYKY-J	3x2,5	7	RE2	Koncovka	RH	Koncovka	HDO
WL 020	CYKY-J	4x10	7	RE2	Koncovka	RH	Koncovka	
WL 030	CYKY-J	5x6	30	RH	Koncovka	RPx1	Koncovka	
WL 031	CYKY-J	5x6	34	RH	Koncovka	RPx2	Koncovka	
WL 032	CYKY-J	5x6	25	RH	Koncovka	RP1	Koncovka	
WL 033	CYKY-J	5x6	25	RH	Koncovka	RP2 (RP2.1)	Koncovka	
WL 034	CYKY-J	5x6	25	RH	Koncovka	RP2 (RP2.2)	Koncovka	
WL 040	CYKY-J	3x2,5	10	RH	Koncovka	Napájení automat na kávu (Z12)	Koncovka	Delikomat
WL 041	CYKY-J	3x1,5	30	RH	Koncovka	Napájení OHM (V10)	Koncovka	OHM
WL 042	CYKY-J	3x2,5	30	RH	Koncovka	Napájení označovač jízdenek (V09)	Koncovka	Označovač jízdenek
WL 051	CYKY-J	3x2,5	20	RH	Koncovka	Napájení přímotopu u vodoměrů-sklep (V01)	Vývod	
WL 052	CYKY-J	3x2,5	90	RH	Koncovka	Světla sklep (SV01-SV04)	Světla	
WL 053	CYKY-J	3x1,5	23	RH	Koncovka	Světla místnost (SV05)	Světla	
WL 054	CYKY-J	3x2,5	25	RH	Koncovka	Zásuvky OP05 (Z02)	Světla	
WL 101	CYKY-J	3x1,5	25	RP1	Koncovka	Světla WC (SV08, SVO9)	Světla	
WL 102	CYKY-J	3x2,5	16	RP1	Koncovka	Průtokový ohříváč + koupel. skříňka (VO8)	Vývod	
WL 103	CYKY-J	3x2,5	25	RP1	Koncovka	Podlahové topení koupelna (VO7)	Vývod	+ termostat
WL 104	CYKY-J	3x2,5	25	RP1	Koncovka	Vývod ventilátor koupelna (V14.1)	Svorky	
WL 105	CYKY-J	5x4	16	RP1	Koncovka	Vývod pro R3 (stávající rozvaděč)	Svorky	
WL 201	CYKY-J	3x2,5	25	RH	Koncovka	RP2	Svorky	Přívod HDO
WL 202	CYKY-J	3x1,5	50	RP2 (RP2.1)	Koncovka	Světla budova- osvětlení tabulí ŽST (SV10)	Světla	
WL 203	CYKY-J	3x1,5	30	RP2 (RP2.1)	Koncovka	Světla čekárna + vstup (SV11)	Světla	

IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba : Rekonstrukce zastávka Bílovice nad Svitavou				Datum : 11/2018	
				Objekt : SO 01 Elektroinstalace				Počet listů : 2	
								List č. : 2	
SPOJUJE									
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka	
WL 204	CYKY-J	3x2,5	64	RP2 (RP2.1)	Koncovka	Světla přístřešek (SV12)	Světla		
WL 205	CYKY-J	3x1,5	30	RP2 (RP2.2)	Koncovka	Světla WC + sprcha (SV06, SVO7)	Světla		
WL 206	CYKY-J	3x2,5	27	RP2 (RP2.2)	Koncovka	Průtokový ohřívač + koupel. skříňka (VO3)	Vývod		
WL 207	CYKY-J	3x2,5	25	RP2 (RP2.2)	Koncovka	El- ohřev vody zásobník (VO4)	Vývod		
WL 208	CYKY-J	3x2,5	28	RP2 (RP2.2)	Koncovka	Infrazáříč koupelna (VO5)	Vývod		
WL 209	CYKY-J	3x2,5	32	RP2 (RP2.2)	Koncovka	Podlahové topení koupelna (VO6)	Vývod	+ termostat	
WL 210	CYKY-J	3x2,5	10	RP2 (RP2.2)	Koncovka	Klimatizace (V11)	Vývod		
WL 211	CYKY-J	3x2,5	28	RP2 (RP2.2)	Koncovka	Vývod ventilátor koupelna (V13.1)	Vývod		