

## Lubomír Dušek

---

**Od:** Tomas.Kodytek@cuzk.cz  
**Odesláno:** úterý 19. března 2019 15:24  
**Komu:** Lubomír Dušek  
**Předmět:** RE: Žádost o stanovisko k zateplení fasády

Žádost o stanovisko k zateplení budovy a související ohrožení výškového bodu.

Na základě Vaší žádosti o stanovisko k zateplení budovy a související ohrožení výškového bodu na domě Výpravní budovy osobního nádraží Ivanovice na Hané, Nádražní ul. 67/8 , Vás žádáme o ochranu tohoto nivelačního bodu v průběhu zateplovacích prací, tak jak je popsáno ve Vámi dodané dokumentaci (v bodu 5. Technické zprávy) tedy že stavební práce v blízkém okolí měřické značky budou prováděny s maximální obezřetností, aby nedošlo k mechanickému poškození značky ani zdiva, ve kterém je upevněna. V tepelném obložení se ponechá otvor (výřez) kolem značky tak, aby nad vrchlíkem značky bylo místo cca 7 cm (pro zasunutí prodloužené patky nivelační latě). Ostatní vzdálenosti od značky (boční a spodní) se řídí velikostí otevírací krabičky (nejlépe plastové kruhové nebo čtvercové) kterou bude zaslepen otvor v zateplení (viz příložený obrázek). Opětovné upevnění výstražné tabulky umístěné nad značkou ve výšce očí ("Státní nivelace, Poškození se trestá") není nezbytné, případně lze toto provést po ukončené rekonstrukci. V případě nemožnosti použít toto řešení bude jiný postup s námi konzultován (telefonicky nebo e-mailem).

S pozdravem

Ing. Tomáš Kodýtek

*Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj  
Moravské nám. 1, 601 51 BRNO  
Ing. Tomáš Kodýtek  
ředitel technické sekce  
tel. 542 521 200  
737 355 527*

---

**From:** Lubomír Dušek <lubomir.dusek@dskplan.cz>  
**Sent:** Tuesday, March 5, 2019 11:35 AM  
**To:** Kodýtek Tomáš <Tomas.Kodytek@cuzk.cz>  
**Subject:** FW: Žádost o stanovisko k zateplení fasády

Dobrý den ,jenom se připomínám.

S pozdravem

Ing.Lubomír Dušek  
DSK plan spol. s r.o.  
608 883 215

---

**From:** Lubomír Dušek  
**Sent:** Saturday, February 23, 2019 5:03 PM  
**To:** 'Tomas.Kodytek@cuzk.cz' <[Tomas.Kodytek@cuzk.cz](mailto:Tomas.Kodytek@cuzk.cz)>  
**Subject:** Žádost o stanovisko k zateplení fasády

Dobrý den pane Kodýtku ,

Pro zahájené stavebního řízení stavby : **Ivanovice na Hané ON oprava**

vás žádám o vyjádření k ochraně nivelační značky Lc04-1 na severovýchodní fasádě výpravní budovy / na výkresu č.18 označená X / .

Přikládám podklady k vašemu vyjádření .

Děkuji za rychlé jednání

S pozdravem

Ing.Lubomír Dušek

DSK plan spol. s r.o.

608 883 215