



Perknov




3 PEN AC 50Hz 230/400V - TNC - Stávající rozvodů nn vč. kabel. skříní
3 PEN AC 50 Hz 230/400V - TNC-S - vstupní části napáj. rozvaděče
3 N PE AC 50 Hz 230/400V - TNC - rozvodů nn vč. kabel. skříní


- Ochrana proti zkratu a přetížení (pojistky a jističi)
- Ochrana před nebezpečím dotyku ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2
- samočinným odpojením od zdroje
- proudovým chráničem
- ochrana použitím zařízení třídy ochrany II




Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



| | | | | |
|----------|---|---------|---|----------------|
| 1 | Dokumentace po zapracování připomínek | | | Číslo soupřavy |
| 2 | Úprava projektu z důvodu změny časového plánu realizace | 11/2016 |  | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Č. změny | Zdůvodnění změny | Datum | Podpis | |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Investor |  SZDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | |
| Objekt | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice | |
| Objednatel | SO 36-02 Zast. Havlíčkův Brod-Perknov, úpravy rozvodů NN a osvětlení | |
| Projektant | Ing. Pavel Bartoš | |
| Projektant PS, SO, části | Ing. Vladimír Čulen | |
| Vypracoval | Ing. Luis Alberto Pinto Castillo | |
| Technická kontrola | Ing. Vladimír Čulen | |



ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
ČLEN SKUPINY VALBEK-EU

PRODEX spol. s r.o., organizační složka
 Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
 tel.: +420 277 007 726
 e-mail: info@prodex-cz.eu

| | |
|--------------------|---------------|
| Zak. číslo zhotov. | 16XP24004 |
| Datum | 05/2016 |
| Stupeň | PROJEKT (DSP) |
| Měřítko | - |
| Část | Příloha |

E.3.6.2
05.1