

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 19242/2019-SŽDC-OŘOVA-NPI
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Michal Bauer
Telefon +420 972 762 147
Mobil +420 720 071 393
E-mail Bauer@szdc.cz

Datum 12. srpna 2019

Doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona. Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12.8.2019 podané dodavatelem prostřednictvím písemné elektronické komunikace, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Oprava zpevněných ploch a oplocení TO Ostrava - Svinov“

evidenční číslo VZ: 63519129

odpovídá a doplnění zadávací dokumentace

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/> v souladu s čl. 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, odst. 7.1 a 7.3 výzvy.

Dotaz č.1:

Měl bych dotaz ohledně zakázky Oprava zpevněných ploch a oplocení TO Ostrava – Svinov. Ve výkaze B) Oprava zpevněných ploch v areálu PS TO Svinov v SO 01 – oplocení areálu jsou poslední dvě položky.

Brána a plot u kterých je napsáno, že specifikace je v PD a TZ. V TZ je pouze zmínka o bráně ale plotu nic není. Prosím tedy o zaslání bližší specifikace plotu.

Odpověď zadavatele:

Doplnění textu TZ (technické zprávy) v D.2.2.1_00 TZ, v projektové dokumentaci B_oprava zpevněných ploch v areálu PS (TO) Svinov, SO 01.

Oplocení

Stávající oplocení na pravé straně brány při pohledu zvenčí, na které bude navazováno, je z plotových dílů lemovaných L profilem s výplň z TAHOKOVU o rozměrech 2,75x2,7m. Plotové díly nesou ocelové sloupky z I profilů. První díl bude demontován včetně základu, rozměrově upraven a osazen zpět.

Stávající oplocení na levé straně brány při pohledu zvenčí, je z ocelových sloupků a drátěného pletiva a bude zcela demontováno. Nově bude osazen plot totožný s pravou stranou, 2 celá pole a pole částečné asi 1/3.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze úpravy zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nabídky musí být podány nejpozději do 21. 8. 2019 do 09:00 hodin.

Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

