



LEGENDA:

- Jednopolový vypínač ABB Tango 250V/10A - řaz.1
- Jednopolový vypínač ABB Tango 250V/10A - řaz.1 (IP44 - vyšší krytí - venkovní provedení)
- Vypínač ABB Tango 250V/10A - řaz.5
- Vypínač ABB Tango 250V/10A - řaz.6
- Vypínač ABB Tango 250V/10A - řaz.7
- Světelné těleso přisazené - 230V/LED - IP44
- Světelné těleso nástěnné - 230V/LED - IP44 s pohybovým čidlem
- Světelné těleso LED přisazené viz. výpočet
- Vedení pro osvětlovací okruh CYKY-J-3x1,5(4x1,5, 7x1,5) - vedeno částečně pod omítkou s částečným využitím podparapetních kanálů pro zásuvkové okruhy
- Pohybové čidlo - přisazené - dva releové kontakty
- CYKY-J-3 x 1,5 vedení pro nouzové osvětlení, krytí pod omítkou
- Přisazené stropní nouzové svítidlo s piktogramem, výdrž baterie 3h

Zodp. projektant	Kamarád Vladimír		KAMARÁD VLADIMÍR Št. pánov, U parku 7 <b>ELEKTROPROJEKTY</b> IČO: 466 17 906 R.č.ČKAIT : 1201526	
Vypracoval	Kamarád Vladimír			
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace OŘ Olomouc, Nerudova 1 77200 Olomouc			
Kraj, SÚ	Olomoucký, P. erov			
OPRAVA VB PŘEROV ČÁST ELEKTRO			Datum:	05/2019
			Ú el:	P
			.zakázky:	03/25/2019
DISPOZICE 1NP - SV. TELNÉ OKRUHY			M. ítko	.výkresu 09