

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov – Jeseník**

Název PS,SO : **žst. Ruda nad Moravou, rozvodna nn**

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma : Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

D.3.7

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 27-07-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 701		Zemní práce								
1	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	5,000		0,000		0,00		0,00
2	701DBD	Průraz zdíkem z betonu nebo tvrdého kamene do tl. 30cm	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
3	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 702		Odvoz odpadu								
4	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,200		0,000		0,00		0,00
5	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl: 741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
6	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	20,000		0,000		0,00		0,00
7	741AAL_R	Trubka z tvrdého PE ochranná do 100mm uložená pevně	m	20,000		0,000		0,00		0,00
8	741BGC	Drážka pro kabel/trubku ve zdi velikosti 50/50-150 mm	m	40,000		0,000		0,00		0,00
9	741BGG_R	Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	30,000		0,000		0,00		0,00
10	741DAJ	Kabelový rošt ocelový zesílený, do těžkého provozu, šířka 400 mm, délka 3m	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
11	741DAN	Zákryt kabelového roštu oceloplechový šířka 400 mm, délka 2m	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
12	741DBH	Kabelový výložník pozinkovaný, do šířky roštu 400mm	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
13	741DED	Kabelový žlab plechový pozinkovaný vč.příslušenství š. 250-500/100mm včetně víka a nosníků	m	20,000		0,000		0,00		0,00
14	741EBA	Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min.	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
15	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
16	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
17	741FAB	Uzemňovací vodič FeZn na povrchu nad 120 do 300mm2 pevně vč. náteru	m	60,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov – Jeseník**

Název PS,SO : **žst. Ruda nad Moravou, rozvodna nn**

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma : Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

D.3.7

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 27-07-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	741FAF	Uzemňovací vodič Cu na povrchu přes 50 do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	30,000		0,000		0,00		0,00
19	741FAI	Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2	m	50,000		0,000		0,00		0,00
20	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
21	741FAN	Pouzdro pro průchod pásu FeZn 30x4 mm stěnou	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	741FAO	Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	741FAO_R	svorka na propojení vodiče CUI a FeZn	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	7,000		0,000		0,00		0,00
25	741FBO	Zkušební jímka venkovní - do zpevněné plochy, komplet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	5,000		0,000		0,00		0,00
27	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	741FCF	Vodič izolační hromosvodný pro izolovaný svod pevně (CUI)	m	20,000		0,000		0,00		0,00
29	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	744	Rozvaděče nn								
30	744BAEJ_R	Rozvaděč RH, 3-4 pole rozvaděče, šíře 800 - 1000mm, hloubka do 800mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové včetně výzbroje	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	744BAEK_R	Rozvaděč RZS,1-2 pole rozvaděče, šíře 800 - 1000mm, hloubka do 800mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové včetně výzbroje	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	744BAEL_R	Rozvaděč kompenzační RK do 100 kVAr 5-tistupňový, automatický,1 pole rozvaděče, šíře 800 - 1000mm, hloubka do 800mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové včetně výzbroje	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
------	-----	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov – Jeseník**

Název PS,SO : **žst. Ruda nad Moravou, rozvodna nn**

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma : Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

D.3.7

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 27-07-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
37	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
38	747GAC	Zkušební provoz	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
39	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
40	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
41	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl: 748	Ostatní									
43	748AAB	Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro rozvodnu nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	748ACB	Bezpečnostní tabulka Pozor-pod napětím, 30121	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	748ACF	Bezpečnostní tabulka Pozor-na zařízení se pracuje, 31931	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
46	748ACH	Bezpečnostní tabulka Nezapínej-na zařízení se pracuje, 14103	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	748ADI	Dielektrický koberec šíře 1300 mm	m	5,000		0,000		0,00		0,00
48	748ADK	Lékárnička	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	748ADM	Zámek pro zajištění vypnutého stavu spínače	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	748ADN	Držák nástěnný pro ochranné pomůcky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov – Jeseník**

Název PS,SO : **žst. Ruda nad Moravou, rozvodna nn**

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma : Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

D.3.7

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 27-07-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	Poplatky za skládky									
51 170102-O	Stavební a demoliční sut' (cihly)	t	0,200			0,000		0,00		0,00
52 200301-O	Komunální odpad	t	0,100			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00