



Naše zn. 7260/2019-SZDC-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš  
Telefon  
Mobil 722 819 305  
E-mail KlimesJa@szdc.cz

Datum 20. srpna 2019

**Věc: Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Křižanov**  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1:**

Záručně jsou v PD popsány jako bezfalcové, U Bezfalcových dveří je uvažováno použití pohledového pantu pro bezfalcové dveře, nebo skrytého pantu typu např. TECTUS?

**Odpověď:** U bezfalcových dveří je uvažováno s použitím pohledového pantu.

**Dotaz č. 2:**

V Stavebním rozpočtu a rozpočtu elektroinstalace se samostatně objevují prosvětlené cedule „Křižanov“. Jedná se jednou o repas a podruhé o D+M.

Není tato položka v rozpočtu zdvojená?

Položka v záložce 01.6 Elektroinstalace

97	K	R7430R1	Repase stávajícího prosvětleného nápisu "KŘIŽANOV" na fasádě objektu: Zahnuje vyčištění stávajících prosvětlených boxů (kovová lakovaná základna, opálový difuzor), nová povrchová úprava kovových základů a nová elektroinstalace, včetně světelných zdrojů LED, kompletace, včetně montáží, demontáží a instalačního materiálu	ks	1,000		0,00
----	---	---------	--	----	-------	--	------

Položka v záložce 01.1

187	K	R95900007	M+D prosvětlený nápis "KŘIŽANOV"	kus	1,000		0,00
-----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--	------

**Odpověď:** V části 01.6 Elektroinstalace byla položka č.97 odstraněna, viz opravený výkaz výměr.

**Dotaz č. 3:**

Prosíme o bližší specifikaci kamenné plastiky ve stěně bouraného objektu. (Materiál, rozměry, hloubka uložení, stupeň poškození, apod.). Na základě popisu v TZ je uvedeno pouze, že se jedná o „výlov kaprů“. Na základě tohoto popisu nejsme schopni položku plnohodnotně nacenit

**Odpověď:** Dílo je od českého sochaře Karla Hladíka. Materiálově je řešeno z pískovce o rozměrech: délka 3000 mm, výška 2000 mm a hloubka cca 500 mm. Plastika je ukotvena na obvodový plášť objektu. Nevykazuje žádné známky poškození viz přiložená fotka.



Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:** Křižanov-revize [zadání] 20.8.

V Olomouci dne

20.8.2019

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace