

Váš dopis Č.j.:
Ze dne: 16. květen 2018
Číslo jednací: O18030001700
Vyřizuje: Ladislav Buriánek
Tel.: +420 387 761 521
Fax: +420 387 761 225
E-mail: ladislav.burianek@cevak.cz
Datum: 17. květen 2018

METROPROJEKT Praha a. s.
Ondřej Gondkovský
Samostatný projektant
I. P. Pavlova 1786/2,
120 00 Praha 2

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, II. část, úsek Veselí nad Lužnicí - Doubí u Tábora - existence sítí

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V průběhu provádění přípravných prací respektujte následující podmínky:

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora. Proto je nutné předložit projektovou dokumentaci, ve které bude jednoznačně znázorněno prostorové uspořádání plánovaných vedení a staveb s vodohospodářskými sítěmi. Součástí řešení bude okótovaný výkres.
- **Vzhledem k velikosti zájmového území, Vám poskytne digitální data se zákresem stávajících vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s., (pavel.solc@cevak.cz, tel. 387761520).** Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.
- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Jelínek Bořivoj 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz, Uhlík David tel. 727 831 850, david.uhlik@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků vydaných provozním pracovníkem ČEVAK a.s. po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pásmu vodovodu zakázáno provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu nebo provozovatele.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. Křížení je nutno řešit kolmá.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005
- Před záměrem zásahu do ochranných pásem vodohospodářských sítí, nebo napojení na vodohospodářské síť bude předložena projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření na adresu společnosti ČEVAK a.s. popřípadě na stránkách www.cevak.cz můžete podat tuto žádost o vyjádření elektronickou cestou přes náš vyjadřovací portál.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení.**

S pozdravem

Ladislav Buriánek
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: žádost

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (228)
v. 2. 