



Spolufinancováno Evropskou unií  
Nástroj pro propojení Evropy



Projekt "Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)  
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz <a href="http://www.moravia.cz">http://www.moravia.cz</a>

OBJEDNATEL	<b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b>		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. PETR PAVLÍK	PAVEL MAREČEK		
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	OBEC: LEŠNÁ	
<b>"Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou"</b>  PS 03-28-01.3 žst. Lhotka nad Bečvou, klimatizace technologických místností		ZAK. ČÍSLO MCO	17-104-232-PS
		ÚČEL	DSP
		DATUM	PROSINEC 2018
		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	
SOUPIS PRACÍ		ČÁST D.1.1	PŘÍLOHA 03

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 03-28-01.3				
Stavba: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou							CELKEM: - Kč				
SO/PS: PS 03-28-01.3 žst. Lhotka nad Bečvou, klimatizace technologických místností							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: D.1.1 Chlazení							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Dokumentace pro stavební povolení (DSP)							ISPROFIN: 5813520013				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód): S-621500619				
Zahájení realizace SO/PS: 6/2018 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2018				
Ukončení realizace SO/PS: 12/2018 Pavel Mareček							Datum zpracování: 10.05.2018				
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou							ISPROFIN: 5813520013				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
Díl: 768 KLIMATIZACE									Jednotková	Celkem	
1	768R00001		R položky	Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R32 - chl. výkon - Qch 0,9 -4,0kW -Qtop 5,0kW - 49 dB/A/	kus	3	0,038				
				Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,17kW - doporučené jištění 10A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozv.ěr v/š/h - 550/780/290 mm							
				Viz 1. NP - půdorys; 3							
				Kompletní instalace venkovní jednotky							
2	768R00002	1	R položky	Vnitřní nástěnná jednotka, chladivo R32 - chl. výkon - Qch 3,6 - Qtop 4,0kW - 42 dB/A/	kus	3	0,22				
				Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 275/790/217 mm - v.č. kabelového dálkového ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/. Jednotka s výstupem pro přenos poruchového - provozního stavu.							
				Viz 1. NP - půdorys; 3							
				Kompletní instalace vnitřní jednotky							
3	768R00001A	1	R položky	Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R32 - chl. výkon - Qch 1,5 -7,4kW -Qtop 9,0kW - 48 dB/A/	kus	1	0,45				
				Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 2,61kW - doporučené jištění 10A - jednotky s úpravou pro							
				Viz 1. NP - půdorys; 1							
				Kompletní instalace venkovní jednotky							
4	768R00002A	1	R položky	Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R32 - chl. výkon - Qch 6,9/7,1 - Qtop 7,7/8,0kW - 41 dB/A/	kus	1	0,32				
				Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 235/1270/690 mm - v.č. kabelového dálkového ovládání El.							
				Viz 1. NP - půdorys; 1							
				Kompletní instalace venkovní jednotky							
3	768R00003	1	R položky	Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hlášení poruch a provozu	kus	4	0,004				
				Viz 1. NP - půdorys; 4							
				Kompletní instalace vnitřní jednotky							
5	768R00004	1	R položky	Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace	bm	50	0,012				
				v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby							
				Viz 1. NP - půdorys - dig. Odměřeno; 44,00							
				Kompletní instalace							
5	768R00004A	1	R položky	Cu protubí s izolací 10/16 iz.9 mm v.č. kabelizace	bm	20	0,016				
				v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby							
				Viz 1. NP - půdorys - dig. Odměřeno; 12,00							
				Kompletní instalace							

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou										
ISPROFIN: 5813520013										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
6	768R00005	1	R položky	Odvod kondenzátu	bm	4	0,0005			
				Viz 1. NP - půdorys; 4						
				Kompletní instalace						
7	768R00006	1	R položky	Instalační lišty	bm	66	0,0012			
				Viz 1. NP - půdorys - dig. Odměřeno; 66,00						
				Kompletní instalace						
8	768R00007	1	R položky	Elektrické připojení včetně jištění a revize	kus	1	0,001			
				Viz 1. NP - půdorys; 1						
				Kompletní instalace						
9	768R00008	1	R položky	Doplnění chladiva R32	kg	6	0,001			
				Viz 1. NP - půdorys; 2						
				Kompletní instalace						
10	768R00009	1	R položky	Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	kus	4	0			
				Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava						
				Viz 1. NP - půdorys; 1						
				Kompletní instalace						
11	768R00010	1	R položky	Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava	kus	4	0			
				Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík						
				Viz 1. NP - půdorys; 1						
				Kompletní instalace						
12	768R00011	1	R položky	Montáž klimatizační jednotky vnitřní	kus	4				
				Viz 1. NP - půdorys; 1						
				Kompletní instalace						
13	768R00012	1	R položky	Montáž klimatizační jednotky venkovní	kus	4				
				Viz 1. NP - půdorys; 1						
				Kompletní instalace						
Součet za Díl				KLIMATIZACE						
Díl: HZS				Hlava HSZ						
14	731 TZ 1	1	R položky	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMATIAZCE	kus	4				
				4						
Součet za Díl				Hlava HSZ						