

Uveřejněno na profilu zadavatele

Naše zn. 7639/2019-SŽDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/3

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková
Telefon
Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@szdc.cz

Datum 2. září 2019

Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 37:

SO 01-16-03 Sanace a rozšíření náspu

V poskytnutém soupisu prací je u položek č. 13 a 14 tj. VRTY pro mikropiloty uvedeno množství bez jakéhokoliv popisu, jak se k daným hodnotám projektant dopočítal. Při ověřování uvedených výměr jsme se dopočetli hodnoty pro celkovou délku vrtů pro mikropiloty: celkem mikropilot 4138m – (odpočet přesahu hlav 1,5m) 552m x 1,5m = 3.586m.

Podle našeho názoru je celkovém množství za obě tyto položky (č.13) 995m + (č.14) 2068m = 3063m chyba. Může zadavatel prověřit výpočty těchto položek?

Odpověď:

Položky č. 13 a 14 byly v přiloženém aktualizovaném soupisu prací doplněny o výpočet množství u každé položky. Zároveň zasíláme přílohou v samostatné tabulce výpočet kotevních tyčí v náspu.


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha:

- SO 01-16-03_D37.xls
- SO-01-16-03-NASEP-ZDAR-VRTY-MIKROPILOTY.pdf

V Olomouci dne 2. 9. 2019



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
na základě „Pověření“ č. 1971
ze dne 16. 12. 2015
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace