

Povrch

zelen	chodník	zelen	asfaltová silnice	chodník	1.PP
-------	---------	-------	-------------------	---------	------

Poklop tuhý domovní přípojky lehký Y4510
Univerzální podkladová deska

hranice domu

UT=190,80

UT=191,10

0,0=191,26

Zákopová souprava teleskopická Hawle č. 9601
DN 3/4" - 2"(pro krytí 1,3-1,8 m)

Navrtací pas Hawle "Hacom"
Šoupátko Hawle č.2681 , DN 2" / 1 1/2"

1.PP
188,23

Hloubka výkopu

Terén

1,50

190,80

189,30

Napojovací tvarovka ISO
DN 40 / 1 1/2"

kanalizace splašková

1,50

191,10

189,60

vodoměrná sestava

Vodoměrná sestava

HDPE 50 PE 50

Dno potrubí
Staničení

Profil - délka
Spád - délka

0,0 24,0

HDPE 50 x 4,6 mm (SDR 11)	24 m
0,5 %	24 m

Spojka ISIFLO T110
Kulový uzavěr Cimemberio 6/4"
Redukce 6/4" / 3/4"
Uklidňující kus, délka min.6x DN vodoměru
Vodoměr DN20
Uklidňující kus, délka min.6x DN vodoměru
Redukce 6/4" / 3/4"
Kul.uzavěr Cimemberio 6/4"s odvodněním
Zpětná klapka VE3030 - 6/4"
Redukční ventil - 6/4"

		Ing.Jan Cenek projekce zdravotně technických instalací	
Zodpov.projektant	Ing.Jan Cenek	685 01 Křižanovice 139 tel: 777 056 397 IČO: 130 55 402	
Vypracoval	Ing.Jan Cenek	Zak. číslo	35/2017
Zodpov.projektant		Vypracoval	Kreslil
ing. Tuček		Gálová	Gálová
Investor			
Správa železniční dopravní cesty Dlážděná 1003/7., 110 00 Praha			
Stavba		Formát	2A4
Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Hrušovany nad Jevišovkou		Datum	11/2017
Objekt		Stupeň	DPS
SO 07 Přípojka vody		Zak. číslo	
Obsah výkresu		Měřítko	Číslo výkresu
Vodovodní přípojka		1:100	E.1.6.3