


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.15	Kancelář	28,73
1.16	Zádvěří	5,22
1.17	Chodba	9,27
1.18	Sklad	5,99
1.19	Kancelář + kuchyňka	12,78
1.20	WC muži	2,94
1.21	WC ženy	5,03
1.22	Úklid	1,86
1.23	Kancelář	9,24
1.24	WC muži	7,25
1.25	Zádvěří	2,90
1.26	Chodba	8,50
1.27	Denní místnost	18,85
1.28	Sprcha	7,93
1.29	Šatna	31,78
1.30	Schodiště	12,01
1.31	Sklad	1,96

otopná plocha je navržena z ocelových deskových těles se zabudovaným termostatickým ventilem a spodním napojením, v prostorách sprch jsou otopné žebříky, rozvod potrubí je navržen z měděného materiálu a k tělesům je veden v podlaže vypouštění topného systému přes vypouštěcí kulové kohouty a přes radiátorovou armaturu s integrov. vypouštěcím kohoutem

Svazek/část	E.2.7 Vytápění	Irena Svobodová	projekce ústředního vytápění
Zodpov.projektant	Irena Svobodová	613 00 Brno, Merhautova 148	tel.: 604 587 298 iČO: 155 58 581
Vypracoval	Irena Svobodová	Zak. číslo	

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	 PROJEKT A E D s.r.o. Architektonická a projektční kancelář, Lanzhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@projekt.cz, www.tprojekt.cz	
Ing. Tuček	Gálová	Gálová		
Investor	Správa železniční dopravní cesty Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha			
Stavba	Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Hrušovany nad Jevišovkou			Formát 2A4
Objekt	SO 02 Rekonstrukce výpravní budovy			Datum 11/2017
Obsah výkresu	PŮDORYS 1.NP- traťmistrovský okresek			Stupeň DPS
				Zak. číslo
				Měřítko 1:100
				Číslo výkresu E.2.7.3